

(1) 設計・工事の概要について

<意見・質問等>

- ・駐車が狭そうだという意見はたくさん聞いている。子育て支援センターは現在もたくさんの利用があるが、子ども館に移設された後の駐車場は大丈夫だろうか。弓道場下の駐車場はあるが、遠すぎる。
→敷地周辺に確保したいと考えている。
- ・児童の送迎の車両についてはどのように考えているか。
→敷地内の駐車場では狭く危険があるため、周辺に駐車場が確保できた場合はその駐車場に停めていただく。
- ・子育て支援センター室の中に水道はあるか。
→授乳室やおむつ替え室に水道が設けられている。
→部屋に入らなくても手が洗えるよう、支援センター室内に一か所手洗があると具合がいいが。
- ・今、子育て支援センターでプールを実施しているが、それはどうなるか。
→ベランダでの実施を想定して設計している。
→水はどこから引いてくるのか。
→ベランダにも水道を設ける。
- ・子育て支援センター利用の保護者のトイレはどこを使うのか。
→母親だけという場合は女子トイレでいいかと思うが、子育て支援センターの場合、基本的に幼児と一緒に使用することが想定されるため、多目的トイレを利用していただきたい。
- ・冬期間、屋根の雪についてはどうするのか。
→全面融雪や自然落下等にはせず、屋根に載せたままにする。軒先のみ電熱線を入れ、雪庇が落下するようにしている。落ちた雪庇が歩行者等に直撃することがないように、東側のスロープ上に雁木を設け、受けるようにする。
- ・冬期間の、溶けた雪の排水に配慮しないと凍ってしまうので、それが心配である。
- ・体育館の広さは、現在の上町児童センターと比べてどの程度の広さか。
→多少は広くなるが、劇的に拡大できるほどではない。なお、視察で行った白根児童センターにあったボルダリングも設置する。
- ・外で遊べるスペースはあるのか。
→敷地内に広いスペースは確保できない。敷地内だけで完結するのではなく、教会の前が綺麗に整備されているため、そこを利用させていただいたり、今後整備される城山公園を利用したり、もっと広い場所が必要な場合は学校のグラウンドを使わせていただいたりと、周辺エリアを一体的に活用したいと考えている。
- ・外で遊んだあと、館内に入る前に外に手洗用の水道がないと不便だと思う。
→設けるようにする。
- ・以前から道路が狭いという問題は指摘されてきたが、今回の設計で広げるようにしたのか。
→していない。道路整備については担当課が別になるため子ども育成課で実施することはできないが、今後拡張されることになっても駐車場等の施設に影響が出ないよう、道路から一定の余裕を確保して設計を行っている。また、拡張されたとしても限度があるため、送迎時に混雑することを考えると、利用者には一方通行のルートを通行するよう周知しお願いする必要があると思われる。
- ・前回の会議で要望のあった、冬期間に使用する衣服の乾燥室についてはどうなったのか。
→検討はしたが、70名以上が利用することを想定した乾燥室を設けるのは非常に困難であり、実現できなかった。運用の中で、冬期間は学習室や休憩スペースに衣服を乾燥させるための場所を設けることによって対応したい。
- ・この児童クラブ室に、現在の2館の児童を受け入れられるのか。
→定員70名を想定し、国で定められている面積基準を満たすよう計算し設計されている。現在の2館の登録児童を単純に足すと70名を若干超えてしまうが、一日の平均利用児童では70名を切っている。広々しているとまではいかないが、現在の施設と比較すれば広く使えると思われる。

(2) 運営体制（素案）について

<意見・質問等>

- ・市、社協、放課後等デイサービスの事業者と、施設内に3者が同居するようになるが、運営委員会のような会議は常設されるのか。
→運営委員会を常設する考えはないが、実施団体の連絡会議は必要だろう。また、同じ施設内であるので、朝のミーティングは事務室において合同で行うなどの方法も考えられる。具体的な実施方法については今後検討していくが、3者それぞれの担当事業同士の連携や交流が行えるよう、館長を中心に調整して事業実施していくようにしたい。
- ・館長については、市職員でなければ運営は難しいと思う。
→そのように考えている。施設管理、事業全体の統括については市の管轄で行う。
- ・小学校の近くに新設することで、今まで利用しなかった児童が新たに利用することが考えられる。児童クラブについては、現在の2館の利用状況から定員70名と設定したということだが、それ以上に増えることを見込んで職員配置等をお願いしたい。