

令和6年度 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の測定結果

目標値(暫定)50ng/L以下

採水場所(水系)	測定対象	有機フッ素化合物 (PFOS及びPFOAの量の和)	採水日
外様西部	原水	5ng/L未満	R6.8.6
太田南部	原水	5ng/L未満	R6.11.5
中谷	原水	5ng/L未満	R6.7.9
濁池	原水	5ng/L未満	R6.6.11
三郷(旭)	原水	5ng/L未満	R6.10.1
神戸	原水	5ng/L未満	R6.9.3
笹沢	原水	5ng/L未満	R6.9.3
小菅	原水	5ng/L未満	R6.9.3
北瑞	原水	5ng/L未満	R6.5.7
三郷(太田)	原水	5ng/L未満	R6.10.1
温井	原水	5ng/L未満	R6.9.3
上境	原水	5ng/L未満	R6.7.2
下境	原水	10ng/L	R6.11.5
藤沢	原水	5ng/L未満	R6.10.1
桑名川	原水	5ng/L未満	R6.7.2
柄山	原水	5ng/L未満	R6.6.11
西大滝	原水	5ng/L未満	R6.8.1
太田北部	原水	5ng/L未満	R6.8.6
外様	原水	5ng/L未満	R6.5.14
吉	原水	5ng/L未満	R6.7.9
其綿	原水	5ng/L未満	R6.10.8
山岸	原水	5ng/L未満	R6.11.12
瑞穂・瑞穂南部	原水	5ng/L未満	R6.5.14
旭北部	原水	5ng/L未満	R6.11.12
上水斑尾	原水	5ng/L未満	R6.6.11
斑尾簡水	原水	5ng/L未満	R6.5.14

※測定: 科学技術開発センター