番号	年度	検査項目 **（斑尾簡水）**	基準値	単位	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	6	検査日			4月15日												
1	6	一般細菌	100	個／ml	1												個／ml
2	6	大腸菌	未検出		陰性												
3	6	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l													mg/l
4	6	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l													mg/l
5	6	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
6	6	鉛及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
7	6	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
8	6	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l													mg/l
9	6	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l													mg/l
10	6	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	mg/l													mg/l
11	6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l													mg/l
12	6	ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l													mg/l
13	6	ﾎｳ素及びその化合物	1	mg/l													mg/l
14	6	四塩化炭素	0.002	mg/l													mg/l
15	6	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	mg/l													mg/l
16	6	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛ	0.04	mg/l													mg/l
17	6	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l													mg/l
18	6	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l													mg/l
19	6	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l													mg/l
20	6	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l													mg/l
21	6	塩素酸	0.6	mg/l													mg/l
22	6	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l													mg/l
23	6	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l													mg/l
24	6	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l													mg/l
25	6	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l													mg/l
26	6	臭素酸	0.01	mg/l													mg/l
27	6	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l													mg/l
28	6	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l													mg/l
29	6	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l													mg/l
30	6	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l													mg/l
31	6	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	mg/l													mg/l
32	6	亜鉛及びその化合物	1	mg/l													mg/l
33	6	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l													mg/l
34	6	鉄及びその化合物	0.3	mg/l													mg/l
35	6	銅及びその化合物	1	mg/l													mg/l
36	6	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l													mg/l
37	6	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l													mg/l
38	6	塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	4.0												mg/l
39	6	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	mg/l													mg/l
40	6	蒸発残留物	500	mg/l													mg/l
41	6	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l													mg/l
42	6	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l													mg/l
43	6	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	mg/l													mg/l
44	6	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l													mg/l
45	6	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l													mg/l
46	6	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満												mg/l
47	6	ｐＨ値	5.8～8.6		7.6												
48	6	味	異常なし		異常なし												
49	6	臭気	異常なし		異常なし												
50	6	色度	5	度	0.5未満												度
51	6	濁度	2	度	0.1未満												度
	6	残留塩素		mg/l	0.15												mg/l
	6	気温		℃	7.0												℃
	6	水温		℃	7.0												℃