番号	年度　検査項目（太田北部）	基準値	単位	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8　検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月17日	9月8日	10月13日						
1	8 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0						個／ml
2	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	8 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	8 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	8 六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	8 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満							mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.17							mg/l
12	8 ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05							mg/l
13	8 ﾎｳ素及びその化合物	1	mg/l						0.11							mg/l
14	8 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	8 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	8 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	8 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	8 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	8 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	8 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	8 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満			0.07							mg/l
22	8 ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満							mg/l
23	8 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満							mg/l
24	8 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満							mg/l
25	8 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001未満			0.001未満							mg/l
26	8 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満							mg/l
27	8 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001未満			0.002							mg/l
28	8 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満							mg/l
29	8 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満							mg/l
30	8 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l			0.001未満			0.002							mg/l
31	8 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満							mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.02							mg/l
33	8 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	8 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	8 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l						8.6							mg/l
37	8 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	8 塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	3.3	3.2	3.3	5.9	9.1	11.0	11.0						mg/l
39	8 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	mg/l						36							mg/l
40	8 蒸発残留物	500	mg/l			92			110							mg/l
41	8 陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	8 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	8 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	8 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満							mg/l
45	8 ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						mg/l
47	8 ｐＨ値	5.8～8.6		7.4	6.8	7.3	7.4	7.4	7.1	7.2						
48	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						度
51	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						度
52	8 PFPS・PFOA	0.00005				0.000005未満			0.000005未満							
	8 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						mg/l
	8 気温		℃	14.3	19.6	18.8	27.9	27.1	23.2	14.8						℃
	8 水温		℃	12.0	15.0	19.0	21.0	25.0	23.0	20.0						℃

番号	年度　検査項目(外様)	基準値	単位	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8　　検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月17日	9月8日	10月13日						
1	8 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0						個／ml
2	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	8 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	8 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	8 六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	8 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満						mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l							0.16						mg/l
12	8 ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	8 ﾎｳ素及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	8 四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	8 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	8 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	8 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	8 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	8 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	8 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	8 塩素酸	0.6	mg/l			0.08	0.09			0.10						mg/l
22	8 ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満						mg/l
23	8 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満						mg/l
24	8 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満						mg/l
25	8 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001未満	0.001			0.001未満						mg/l
26	8 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満						mg/l
27	8 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001未満	0.001			0.001未満						mg/l
28	8 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満						mg/l
29	8 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満						mg/l
30	8 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満						mg/l
31	8 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満			0.005未満						mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	8 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	8 銅及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
36	8 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l							4.7						mg/l
37	8 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	8 塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7						mg/l
39	8 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	mg/l							25						mg/l
40	8 蒸発残留物	500	mg/l							76						mg/l
41	8 陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	8 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	8 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	8 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満			0.005未満						mg/l
45	8 ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						mg/l
47	8 ｐＨ値	5.8～8.6		7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4						
48	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						度
51	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						度
52	8 PFPS・PFOA	0.00005				0.000005未満	0.000005未満			0.000005未満						
	8 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1						mg/l
	8 気温		℃	17.0	19.0	17.0	29.0	24.0	24.0	20.0						℃
	8 水温		℃	9.0	11.0	14.0	18.5	21.0	19.0	16.0						℃

番号	年度 検査項目（吉・其綿・山岸）	基準値	単位	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8 検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月18日	9月8日	10月13日						
1	8 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0						個／ml
2	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	8 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満									mg/l
5	8 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001									mg/l
8	8 六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	8 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満						mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.19									mg/l
12	8 ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.06									mg/l
13	8 ﾎｳ素及びその化合物	1	mg/l		0.59		0.58			0.50						mg/l
14	8 四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	8 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	8 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	8 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	8 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	8 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	8 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	8 塩素酸	0.6	mg/l		0.1		0.14			0.11						mg/l
22	8 ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満						mg/l
23	8 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満						mg/l
24	8 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満						mg/l
25	8 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満						mg/l
26	8 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満						mg/l
27	8 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l		0.004		0.004			0.002						mg/l
28	8 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満						mg/l
29	8 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満						mg/l
30	8 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l		0.004		0.004			0.002						mg/l
31	8 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満			0.005未満						mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	8 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
34	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	8 銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	8 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l				28.0									mg/l
37	8 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	8 塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	43.0	43.0	47.0	48.0	47.0	47.0	44.0						mg/l
39	8 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	mg/l				50									mg/l
40	8 蒸発残留物	500	mg/l		180		200			180						mg/l
41	8 陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	8 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	8 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	8 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満			0.005未満						mg/l
45	8 ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						mg/l
47	8 ｐＨ値	5.8～8.6		7.1	7.3	7.3	7.3	6.8	7.5	7.5						
48	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						度
51	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.2						度
52	8 PFPS・PFOA	0.00005			0.000005未満		0.000005未満			0.000005未満						
	8 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.15	0.2	0.2	0.2						mg/l
	8 気温		℃	15.0	20.0	23.0	29.0	29.1	23.0	22.0						℃
	8 水温		℃	13.0	15.0	17.0	22.0	16.4	18.5	22.0						℃

番号	年度　検査項目（瑞穂・瑞穂南部）	基準値	単位	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8　検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月17日	9月8日	10月13日						
1	8 一般細菌	100	個／ml	0	2	0	0	0	0	0						個／ml
2	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	8 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	8 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001								mg/l
8	8 六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	8 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満								mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.47								mg/l
12	8 ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.09								mg/l
13	8 ﾎｳ素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	8 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	8 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	8 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	8 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	8 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	8 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	8 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	8 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満		0.06未満								mg/l
22	8 ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満		0.002未満								mg/l
23	8 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l			0.001未満		0.001未満								mg/l
24	8 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満								mg/l
25	8 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001		0.001								mg/l
26	8 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満								mg/l
27	8 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001		0.001								mg/l
28	8 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満								mg/l
29	8 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l			0.001未満		0.001未満								mg/l
30	8 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l			0.001未満		0.001未満								mg/l
31	8 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	mg/l			0.005未満		0.005未満								mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	8 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	8 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	8 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l					14.0								mg/l
37	8 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	8 塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6						mg/l
39	8 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	mg/l					51								mg/l
40	8 蒸発残留物	500	mg/l			150		150								mg/l
41	8 陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	8 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	8 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	8 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満		0.005未満								mg/l
45	8 ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						mg/l
47	8 ｐＨ値	5.8～8.6		7.3	7.5	7.4	7.5	7.2	7.0	6.9						
48	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						度
51	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						度
52	8 PFPS・PFOA	0.00005				0.000005未満		0.000005未満								
	8 残留塩素		mg/l	0.25	0.2	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2						mg/l
	8 気温		℃	16.1	20.4	18.5	29.0	25.4	23.2	18.2						℃
	8 水温		℃	14.0	17.0	20.0	22.0	24.0	23.0	20.0						℃

番号	年度　検査項目 **（旭北部）**	基準値	単位	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8　　検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月17日	9月8日	10月13日						
1	8 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0						個／ml
2	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	8 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l			0.0003未満										mg/l
4	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l			0.00005未満										mg/l
5	8 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
6	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l			0.001										mg/l
8	8 六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l			0.002未満										mg/l
9	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l			0.004未満										mg/l
10	8 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l			0.32										mg/l
12	8 ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l			0.05未満										mg/l
13	8 ﾎｳ素及びその化合物	1	mg/l			0.1未満										mg/l
14	8 四塩化炭素	0.002	mg/l			0.0002未満										mg/l
15	8 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
16	8 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ	0.04	mg/l			0.0002未満										mg/l
17	8 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l			0.0002未満										mg/l
18	8 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
19	8 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
20	8 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
21	8 塩素酸	0.6	mg/l		0.08	0.08		0.08		0.10						mg/l
22	8 ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
23	8 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
24	8 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
25	8 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l		0.001	0.001未満		0.001		0.001未満						mg/l
26	8 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
27	8 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l		0.001	0.001未満		0.001		0.001未満						mg/l
28	8 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
29	8 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
30	8 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
31	8 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満						mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
33	8 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
34	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l			0.01未満										mg/l
35	8 銅及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
36	8 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l			5.3										mg/l
37	8 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
38	8 塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8						mg/l
39	8 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	mg/l			31										mg/l
40	8 蒸発残留物	500	mg/l			84										mg/l
41	8 陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
42	8 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
43	8 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
44	8 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満						mg/l
45	8 ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l			0.0005未満										mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						mg/l
47	8 ｐＨ値	5.8～8.6		7.5	7.5	7.2	7.2	7.3	7.4	7.6						
48	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						度
51	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						度
52	8 PFPS・PFOA	0.00005			0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満						
	8 残留塩素		mg/l	0.15	0.1	0.15	0.1	0.1	0.15	0.1						mg/l
	8 気温		℃	17.0	19.0	17.0	29.0	24.0	24.0	20.0						℃
	8 水温		℃	9.0	11.0	15.0	18.0	20.0	18.0	16.0						℃

番号	年度　検査項目（蛇尾）	基準値	単位	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8　　検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月17日	9月8日	10月13日						
1	8 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0						個／ml
2	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	8 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	8 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	8 六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	8 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満						mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l							0.43						mg/l
12	8 ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	8 ﾎｳ素及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	8 四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	8 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	8 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	8 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	8 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	8 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	8 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	8 塩素酸	0.6	mg/l		0.08			0.14		0.06未満						mg/l
22	8 ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満						mg/l
23	8 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満						mg/l
24	8 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満						mg/l
25	8 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満						mg/l
26	8 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満						mg/l
27	8 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l		0.004			0.003		0.001未満						mg/l
28	8 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満						mg/l
29	8 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満						mg/l
30	8 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l		0.004			0.003		0.001未満						mg/l
31	8 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満						mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	8 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	8 銅及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
36	8 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l							3.5						mg/l
37	8 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	8 塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	41.0	40.0	48.0	49.0	47.0	4.5	4.5						mg/l
39	8 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	mg/l							26						mg/l
40	8 蒸発残留物	500	mg/l							74						mg/l
41	8 陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	8 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	8 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	8 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満						mg/l
45	8 ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						mg/l
47	8 ｐＨ値	5.8～8.6		7.5	7.5	7.5	6.9	7.0	7.3	7.5						
48	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満						度
51	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						度
52	8 PFPS・PFOA	0.00005			0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満						
	8 残留塩素		mg/l	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2						mg/l
	8 気温		℃	18.0	21.0	22.0	28.0	27.0	24.0	22.0						℃
	8 水温		℃	18.0	15.0	22.0	23.0	26.0	24.5	21.0						℃