

年度	検査項目 (太田北部)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
番号	8 検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日									
1	8 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0									個／ml
2	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性									
3	8 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l													mg/l
4	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l													mg/l
5	8 セレン及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
6	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
8	8 六価クロム化合物	0.02	mg/l													mg/l
9	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l													mg/l
10	8 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l													mg/l
12	8 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l													mg/l
13	8 砒素及びその化合物	1	mg/l													mg/l
14	8 四塩化炭素	0.002	mg/l													mg/l
15	8 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l													mg/l
16	8 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l													mg/l
17	8 ジクロロメタン	0.02	mg/l													mg/l
18	8 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l													mg/l
19	8 トリクロロエチレン	0.01	mg/l													mg/l
20	8 ヘンゼン	0.01	mg/l													mg/l
21	8 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満										mg/l
22	8 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満										mg/l
23	8 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満										mg/l
24	8 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満										mg/l
25	8 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満										mg/l
26	8 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
27	8 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満										mg/l
28	8 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満										mg/l
29	8 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満										mg/l
30	8 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満										mg/l
31	8 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満										mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l													mg/l
33	8 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l													mg/l
34	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l													mg/l
35	8 銅及びその化合物	1	mg/l													mg/l
36	8 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l													mg/l
37	8 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l													mg/l
38	8 塩化物イオン	200	mg/l	3.3	3.2	3.3	5.9									mg/l
39	8 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l													mg/l
40	8 蒸発残留物	500	mg/l			92										mg/l
41	8 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l													mg/l
42	8 ジェオスミン	0.00001	mg/l													mg/l
43	8 2-メチルイソノルボルネオール	0.00001	mg/l													mg/l
44	8 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満										mg/l
45	8 フェノール類	0.005	mg/l													mg/l
46	8 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
47	8 p H値	5.8～8.6		7.4	6.8	7.3	7.4									
48	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
52	8 PFPS・PFOA	0.00005				0.000005未満										
	8 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2									mg/l
	8 気温		℃	14.3	19.6	18.8	27.9									℃
	8 水温		℃	12.0	15.0	19.0	21.0									℃

年度	検査項目 (外観)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
1	8 一般細菌 検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日									
2	8 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0									個／ml
3	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性									
4	8 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l													mg/l
5	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l													mg/l
6	8 セレン及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
7	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
8	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
9	8 六価クロム化合物	0.02	mg/l													mg/l
10	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l													mg/l
11	8 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満									mg/l
12	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l													mg/l
13	8 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l													mg/l
14	8 砒素及びその化合物	1	mg/l													mg/l
15	8 四塩化炭素	0.002	mg/l													mg/l
16	8 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l													mg/l
17	8 ストース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l													mg/l
18	8 ジクロロメタン	0.02	mg/l													mg/l
19	8 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l													mg/l
20	8 トリクロロエチレン	0.01	mg/l													mg/l
21	8 ヘンゼン	0.01	mg/l													mg/l
22	8 塩素酸	0.6	mg/l			0.08	0.09									mg/l
23	8 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満									mg/l
24	8 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満	0.001未満									mg/l
25	8 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満									mg/l
26	8 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満	0.001									mg/l
27	8 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満									mg/l
28	8 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満	0.001									mg/l
29	8 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満									mg/l
30	8 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満	0.001未満									mg/l
31	8 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満	0.001未満									mg/l
32	8 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満									mg/l
33	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l													mg/l
34	8 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l													mg/l
35	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l													mg/l
36	8 銅及びその化合物	1	mg/l													mg/l
37	8 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l													mg/l
38	8 マグネシウム及びその化合物	0.05	mg/l													mg/l
39	8 塩化物イオン	200	mg/l	3.7	3.6	3.7	3.7									mg/l
40	8 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/l													mg/l
41	8 蒸発残留物	500	mg/l													mg/l
42	8 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l													mg/l
43	8 ジェコースシ	0.00001	mg/l													mg/l
44	8 2-メチルイソノールネール	0.00001	mg/l													mg/l
45	8 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満									mg/l
46	8 フェノール類	0.005	mg/l													mg/l
47	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
48	8 pH値	5.8～8.6		7.6	7.6	7.4	7.5									
49	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
52	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
53	8 PFPS・PFOA	0.00005				0.000005未満	0.000005未満									
54	8 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1									mg/l
55	8 気温		℃	17.0	19.0	17.0	29.0									℃
56	8 水温		℃	9.0	11.0	14.0	18.5									℃

年度	検査項目 (吉・其緒・山岸)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
番号	8 検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日									
1	8 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0									個／ml
2	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性									
3	8 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満									mg/l
5	8 セレン及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001									mg/l
8	8 六価クロム化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	8 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満									mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.19									mg/l
12	8 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.06									mg/l
13	8 砒素及びその化合物	1	mg/l		0.59		0.58									mg/l
14	8 四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	8 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	8 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	8 ジクロロメタン	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	8 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	8 トリクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	8 ヘンゼン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	8 塩素酸	0.6	mg/l		0.1		0.14									mg/l
22	8 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満									mg/l
23	8 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満									mg/l
24	8 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満									mg/l
25	8 ジプロピルクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満		0.001未満									mg/l
26	8 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満									mg/l
27	8 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.004		0.004									mg/l
28	8 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満									mg/l
29	8 ブロムジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満									mg/l
30	8 ブロモホルム	0.09	mg/l		0.004		0.004									mg/l
31	8 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満									mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	8 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
34	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	8 銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	8 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l				28.0									mg/l
37	8 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	8 塩化物イオン	200	mg/l	43.0	43.0	47.0	48.0									mg/l
39	8 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l				50									mg/l
40	8 蒸発残留物	500	mg/l		180		200									mg/l
41	8 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	8 ジェノシシン	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	8 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	8 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満									mg/l
45	8 フェノール類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	8 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
47	8 p H値	5.8～8.6		7.1	7.3	7.3	7.3									
48	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
52	8 PFPS・PFOA	0.00005			0.000005未満		0.000005未満									
	8 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.15									mg/l
	8 気温		℃	15.0	20.0	23.0	29.0									℃
	8 水温		℃	13.0	15.0	17.0	22.0									℃

年度	検査項目 (有機・無機南部)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	8 検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日									
1	8 一般細菌	100	個／ml	0	2	0	0									個／ml
2	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性									
3	8 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l													mg/l
4	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l													mg/l
5	8 セレン及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
6	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l													mg/l
8	8 六価クロム化合物	0.02	mg/l													mg/l
9	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l													mg/l
10	8 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l													mg/l
12	8 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l													mg/l
13	8 砒素及びその化合物	1	mg/l													mg/l
14	8 四塩化炭素	0.002	mg/l													mg/l
15	8 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l													mg/l
16	8 スズ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l													mg/l
17	8 ジクロロメタン	0.02	mg/l													mg/l
18	8 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l													mg/l
19	8 トリクロロエチレン	0.01	mg/l													mg/l
20	8 ヘンゼン	0.01	mg/l													mg/l
21	8 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満										mg/l
22	8 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満										mg/l
23	8 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満										mg/l
24	8 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満										mg/l
25	8 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001										mg/l
26	8 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
27	8 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001										mg/l
28	8 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満										mg/l
29	8 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満										mg/l
30	8 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満										mg/l
31	8 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満										mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l													mg/l
33	8 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l													mg/l
34	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l													mg/l
35	8 銅及びその化合物	1	mg/l													mg/l
36	8 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l													mg/l
37	8 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l													mg/l
38	8 塩化物イオン	200	mg/l	6.7	6.6	6.6	6.6									mg/l
39	8 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/l													mg/l
40	8 蒸発残留物	500	mg/l			150										mg/l
41	8 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l													mg/l
42	8 ジェオスミン	0.00001	mg/l													mg/l
43	8 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l													mg/l
44	8 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満										mg/l
45	8 フェノール類	0.005	mg/l													mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
47	8 p H値	5.8～8.6		7.3	7.5	7.4	7.5									
48	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
52	8 PFPS・PFOA	0.00005				0.000005未満										
	8 残留塩素		mg/l	0.25	0.2	0.25	0.25									mg/l
	8 気温		℃	16.1	20.4	18.5	29.0									℃
	8 水温		℃	14.0	17.0	20.0	22.0									℃

年度	検査項目 (旭北部)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
番号	検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日									
1	8 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0									個／ml
2	8 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性									
3	8 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l			0.0003未満										mg/l
4	8 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l			0.00005未満										mg/l
5	8 セレン及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
6	8 鉛及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l			0.001										mg/l
8	8 六価クロム化合物	0.02	mg/l			0.002未満										mg/l
9	8 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l			0.004未満										mg/l
10	8 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満										mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l			0.32										mg/l
12	8 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l			0.05未満										mg/l
13	8 砒素及びその化合物	1	mg/l			0.1未満										mg/l
14	8 四塩化炭素	0.002	mg/l			0.0002未満										mg/l
15	8 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
16	8 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			0.0002未満										mg/l
17	8 ジクロロメタン	0.02	mg/l			0.0002未満										mg/l
18	8 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
19	8 トリクロロエチレン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
20	8 ヘンゼン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
21	8 塩素酸	0.6	mg/l		0.08	0.08										mg/l
22	8 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満										mg/l
23	8 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満	0.001未満										mg/l
24	8 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満										mg/l
25	8 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001	0.001未満										mg/l
26	8 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満										mg/l
27	8 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001	0.001未満										mg/l
28	8 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満										mg/l
29	8 ブromクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満	0.001未満										mg/l
30	8 ブromホルム	0.09	mg/l		0.001未満	0.001未満										mg/l
31	8 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満										mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
33	8 アモニウム及びその化合物	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
34	8 鉄及びその化合物	0.3	mg/l			0.01未満										mg/l
35	8 銅及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
36	8 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l			5.3										mg/l
37	8 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
38	8 塩化物イオン	200	mg/l	3.7	3.6	3.6	3.7									mg/l
39	8 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l			31										mg/l
40	8 蒸発残留物	500	mg/l			84										mg/l
41	8 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
42	8 ジェオキシ	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
43	8 2-メチルイソブチロール	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
44	8 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満	0.005未満										mg/l
45	8 フェノール類	0.005	mg/l			0.0005未満										mg/l
46	8 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
47	8 p H値	5.8～8.6		7.5	7.5	7.2	7.2									
48	8 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	8 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51	8 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
52	8 PFPS・PFOA	0.00005			0.000005未満	0.000005未満										
	8 残留塩素		mg/l	0.15	0.1	0.15	0.1									mg/l
	8 気温		℃	17.0	19.0	17.0	29.0									℃
	8 水温		℃	9.0	11.0	15.0	18.0									℃

[illegible]