番号	年度	検査項目 **(外様西部)**	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			0.001未満										mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸			0.11										mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
26	8	臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			0.005未満										mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	3.7	3.6	3.7										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物													mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	6.7	6.8	7.3										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA			0.000005未満										
	8	残留塩素	0.15	0.15	0.15										mg/l
	8	気温	8.0	10.0	18.0										℃
	8	水温	12.0	15.0	20.0										℃

番号	年度	検査項目 **（太田南部）**	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			0.001未満										mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸			0.09										mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001										mg/l
26	8	臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ			0.001										mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			0.005未満										mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	3.4	3.3	3.4										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物													mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	7.4	7.4	7.4										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA			0.000005未満										
	8	残留塩素	0.25	0.25	0.30										mg/l
	8	気温	10.0	11.0	21.0										℃
	8	水温	13.0	13.0	20.0										℃

番号	年度	検査項目 **(四郷)**	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			0.001未満										mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸			0.08										mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
26	8	臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ			0.003										mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ			0.003										mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			0.005未満										mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	8.5	9.4	9.7										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物													mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	7.4	7.5	7.5										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA			0.000005未満										
	8	残留塩素	0.1	0.1	0.1										mg/l
	8	気温	11.0	17.0	20.0										℃
	8	水温	12.0	15.0	19.0										℃

番号	年度	検査項目 **（中谷）**	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月14日	5月12日	6月9日										
1	8	一般細菌	0	4	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			0.001未満										mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸			0.06										mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001										mg/l
26	8	臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ			0.001										mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			0.005未満										mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	3.5	3.6	3.7										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物													mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	6.7	7.1	6.8										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA			0.000005未満										
	8	残留塩素	0.2	0.2	0.2										mg/l
	8	気温	7.0	15.0	16.0										℃
	8	水温	11.0	14.0	19.0										℃

番号	年度	検査項目（濁池）	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	休止中	休止中	休止中										
1	8	一般細菌													個／ml
2	8	大腸菌													
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ													mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸													mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸													mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ													mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸													mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
26	8	臭素酸													mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ													mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸													mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ													mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ													mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ													mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物													mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）													mg/l
47	8	ｐＨ値													
48	8	味													
49	8	臭気													
50	8	色度													度
51	8	濁度													度
52	8	PFOS・PFOA													
	8	残留塩素													mg/l
	8	気温													℃
	8	水温													℃

番号	年度	検査項目（三郷（旭））	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			0.001未満										mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸			0.06未満										mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.002										mg/l
26	8	臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ			0.005										mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001										mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ			0.002										mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			0.005未満										mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	3.7	3.6	3.7										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物													mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	7.2	7.6	7.6										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA			0.000005										
	8	残留塩素	0.3	0.3	0.3										mg/l
	8	気温	9.0	15.0	19.0										℃
	8	水温	10.0	13.0	19.0										℃

番号	年度	検査項目（瑞穂南部（丸山））	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.001未満											mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸		0.09											mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.002											mg/l
26	8	臭素酸		0.001未満											mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.004											mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001											mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.001											mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.005未満											mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	6.8	6.7	6.7										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物		130											mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	7.4	7.3	6.8										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA													
	8	残留塩素	0.13	0.12	0.10										mg/l
	8	気温	12.0	21.0	22.0										℃
	8	水温	12.3	12.3	12.4										℃

番号	年度	検査項目（関沢）	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.001未満											mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸		0.06未満											mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001											mg/l
26	8	臭素酸		0.001未満											mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.002											mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.001											mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.005未満											mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	6.7	6.7	6.6										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物		130											mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐH値	6.9	7.3	7.2										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA		0.000005未満											
	8	残留塩素	0.2	0.2	0.2										mg/l
	8	気温	11.0	14.0	20.0										℃
	8	水温	11.0	15.0	20.0										℃

番号	年度	検査項目 (神戸)	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	12	98										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.001未満											mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸		0.16											mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001											mg/l
26	8	臭素酸		0.001未満											mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.001											mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.005未満											mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.02											mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	4.2	4.1	4.1										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物		100											mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	7.4	7.3	7.0										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA		0.000005未満											
	8	残留塩素	0.2	0.2	0.2										mg/l
	8	気温	13.0	18.0	24.0										℃
	8	水温	11.0	14.0	17.0										℃

番号	年度	検査項目（笹沢）	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月14日	5月12日	6月9日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			0.001未満										mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸			0.10										mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.002										mg/l
26	8	臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ			0.003										mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001										mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			0.005未満										mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	4.1	4.1	4.1										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物													mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐH値	7.4	7.1	7.0										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA			0.000005未満										
	8	残留塩素	0.3	0.25	0.25										mg/l
	8	気温	12.9	19.1	18.4										℃
	8	水温	12.0	16.0	21.0										℃

番号	年度	検査項目（小菅）	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ													mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸													mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸													mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ													mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸													mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
26	8	臭素酸													mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ													mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸													mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ													mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ													mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	4.7	3.9	3.8										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物													mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	7.3	7.5	7.2										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	1.2	1.4	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1	0.1	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA													
	8	残留塩素	0.1	0.1	0.1										mg/l
	8	気温	12.0	12.0	20.0										℃
	8	水温	10.0	10.0	13.0										℃

番号	年度	検査項目 **(北端)**	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ													mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸													mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸													mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ													mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸													mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
26	8	臭素酸													mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ													mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸													mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ													mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ													mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	5.9	5.4	5.8										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物													mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	7.0	7.2	7.6										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA													
	8	残留塩素	0.2	0.2	0.20										mg/l
	8	気温	9.0	10.0	18.0										℃
	8	水温	12.0	14.0	18.0										℃

番号	年度	検査項目（三郷（太田））	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.001未満											mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸		0.08											mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
26	8	臭素酸		0.001未満											mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.005未満											mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	3.6	3.5	3.6										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物													mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐH値	6.4	7.2	7.1										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA		0.000005未満											
	8	残留塩素	0.3	0.3	0.3										mg/l
	8	気温	10.0	11.0	17.0										℃
	8	水温	4.0	6.5	8.5										℃

番号	年度 検査項目 **(温井)**	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8 検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8 一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8 大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		0.0003未満											mg/l
4	8 水銀及びその化合物		0.00005未満											mg/l
5	8 ｾﾚﾝ及びその化合物		0.001未満											mg/l
6	8 鉛及びその化合物		0.001未満											mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物		0.001未満											mg/l
8	8 六価ｸﾛﾑ化合物		0.002未満											mg/l
9	8 亜硝酸態窒素		0.004未満											mg/l
10	8 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.001未満											mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.1											mg/l
12	8 ﾌｯ素及びその化合物		0.05未満											mg/l
13	8 ﾎｳ素及びその化合物		0.1未満											mg/l
14	8 四塩化炭素		0.0002未満											mg/l
15	8 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		0.005未満											mg/l
16	8 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
17	8 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.0002未満											mg/l
18	8 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
19	8 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
20	8 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		0.0002未満											mg/l
21	8 塩素酸		0.1											mg/l
22	8 ｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
23	8 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
24	8 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
25	8 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
26	8 臭素酸		0.001未満											mg/l
27	8 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
28	8 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
29	8 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
30	8 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
31	8 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.005未満											mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物		0.01未満											mg/l
33	8 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.02未満											mg/l
34	8 鉄及びその化合物		0.01未満											mg/l
35	8 銅及びその化合物		0.01未満											mg/l
36	8 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		4.7											mg/l
37	8 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.005未満											mg/l
38	8 塩化物ｲｵﾝ	3.6	3.5	3.6										mg/l
39	8 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）		23											mg/l
40	8 蒸発残留物		58											mg/l
41	8 陰ｲｵﾝ界面活性剤		0.02未満											mg/l
42	8 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ		0.000001未満											mg/l
43	8 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ		0.000001未満											mg/l
44	8 非ｲｵﾝ界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	8 ﾌｪﾉｰﾙ類		0.0005未満											mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8 ｐH値	7.4	7.2	7.4										
48	8 味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8 臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8 色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8 PFOS・PFOA		0.000005未満											
	8 残留塩素	0.2	0.2	0.2										mg/l
	8 気温	13.9	16.0	20.9										℃
	8 水温	8.3	9.2	10.7										℃

番号	年度	検査項目 **（上境）**	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										3月3日
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物			0.0003未満										mg/l
4	8	水銀及びその化合物			0.00005未満										mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物			0.001未満										mg/l
6	8	鉛及びその化合物			0.001未満										mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物			0.001未満										mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物			0.002未満										mg/l
9	8	亜硝酸態窒素			0.004未満										mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			0.001未満										mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.1未満										mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物			0.05未満										mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物			0.1未満										mg/l
14	8	四塩化炭素			0.0002未満										mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0.005未満										mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0002未満										mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.0002未満										mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0002未満										mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0002未満										mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ			0.0002未満										mg/l
21	8	塩素酸			0.15										mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
26	8	臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			0.005未満										mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物			0.01未満										mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物			0.02未満										mg/l
34	8	鉄及びその化合物			0.01未満										mg/l
35	8	銅及びその化合物			0.01未満										mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物			4.5										mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物			0.005未満										mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	3.6	3.6	3.6										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			23										mg/l
40	8	蒸発残留物			76										mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤			0.02未満										mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ			0.000001未満										mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類			0.0005未満										mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	7.3	7.4	7.2										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA			0.000005未満										
	8	残留塩素	0.3	0.3	0.3										mg/l
	8	気温	13.0	14.0	21.0										℃
	8	水温	13.0	17.0	21.0										℃

番号	年度	検査項目（下境）	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	1	2										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.001未満											mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		5.8											mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸		0.14											mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
26	8	臭素酸		0.001未満											mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.002											mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.002											mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.005未満											mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	5.3	4.8	4.8										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物		78											mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	6.6	6.8	6.8										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA		0.000005未満											
	8	残留塩素	0.2	0.1	0.1										mg/l
	8	気温	14.0	21.0	21.0										℃
	8	水温	10.5	12.3	20.0										℃

番号	年度	検査項目 **(藤沢)**	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物													mg/l
4	8	水銀及びその化合物													mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物													mg/l
6	8	鉛及びその化合物													mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物													mg/l
9	8	亜硝酸態窒素													mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			0.001未満										mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物													mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物													mg/l
14	8	四塩化炭素													mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ													mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ													mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ													mg/l
21	8	塩素酸			0.09										mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.002										mg/l
26	8	臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ			0.004										mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001										mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ			0.001										mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			0.005未満										mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物													mg/l
34	8	鉄及びその化合物													mg/l
35	8	銅及びその化合物													mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物													mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物													mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	3.9	3.8	6.7										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）													mg/l
40	8	蒸発残留物			130										mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤													mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ													mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ													mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類													mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐＨ値	7.3	7.4	7.3										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA			0.000005未満										
	8	残留塩素	0.2	0.2	0.2										mg/l
	8	気温	14.7	17.0	21.7										℃
	8	水温	6.2	9.0	12.0										℃

番号	年度 検査項目 (柄山)	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8 検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8 一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8 大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		0.0003未満											mg/l
4	8 水銀及びその化合物		0.00005未満											mg/l
5	8 ｾﾚﾝ及びその化合物		0.001未満											mg/l
6	8 鉛及びその化合物		0.001未満											mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物		0.001未満											mg/l
8	8 六価ｸﾛﾑ化合物		0.002未満											mg/l
9	8 亜硝酸態窒素		0.004未満											mg/l
10	8 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.001未満											mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.25											mg/l
12	8 ﾌｯ素及びその化合物		0.05未満											mg/l
13	8 ﾎｳ素及びその化合物		0.1未満											mg/l
14	8 四塩化炭素		0.0002未満											mg/l
15	8 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		0.005未満											mg/l
16	8 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
17	8 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.0002未満											mg/l
18	8 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
19	8 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
20	8 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		0.0002未満											mg/l
21	8 塩素酸		0.15											mg/l
22	8 ｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
23	8 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
24	8 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
25	8 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001											mg/l
26	8 臭素酸		0.001未満											mg/l
27	8 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.002											mg/l
28	8 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
29	8 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
30	8 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.001											mg/l
31	8 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.005未満											mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物		0.01未満											mg/l
33	8 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.02未満											mg/l
34	8 鉄及びその化合物		0.01未満											mg/l
35	8 銅及びその化合物		0.01											mg/l
36	8 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		3.3											mg/l
37	8 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.005未満											mg/l
38	8 塩化物ｲｵﾝ	4.0	3.7	3.8										mg/l
39	8 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）		12											mg/l
40	8 蒸発残留物		28											mg/l
41	8 陰ｲｵﾝ界面活性剤		0.02未満											mg/l
42	8 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ		0.000001未満											mg/l
43	8 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ		0.000001未満											mg/l
44	8 非ｲｵﾝ界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	8 ﾌｪﾉｰﾙ類		0.0005未満											mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8 ｐH値	7.4	7.1	7.2										
48	8 味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8 臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8 色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8 PFOS・PFOA		0.000005未満											
	8 残留塩素	0.1	0.1	0.1										mg/l
	8 気温	8.0	13.0	20.0										℃
	8 水温	8.0	14.0	19.0										℃

番号	年度	検査項目（西大滝）	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		0.0003未満											mg/l
4	8	水銀及びその化合物		0.00005未満											mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物		0.001未満											mg/l
6	8	鉛及びその化合物		0.001未満											mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物		0.001未満											mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物		0.002未満											mg/l
9	8	亜硝酸態窒素		0.004未満											mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.001未満											mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.17											mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物		0.05未満											mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物		0.1未満											mg/l
14	8	四塩化炭素		0.0002未満											mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		0.005未満											mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.0002未満											mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		0.0002未満											mg/l
21	8	塩素酸		0.15											mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.001未満											mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001											mg/l
26	8	臭素酸		0.001未満											mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.002											mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.002未満											mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.001未満											mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.001											mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.005未満											mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物		0.01未満											mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.02未満											mg/l
34	8	鉄及びその化合物		0.01未満											mg/l
35	8	銅及びその化合物		0.01											mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		3.3											mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.005未満											mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	4.1	3.7	4.2										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）		12											mg/l
40	8	蒸発残留物		28											mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤		0.02未満											mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ		0.000001未満											mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ		0.000001未満											mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類		0.0005未満											mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐH値	7.4	7.1	7.1										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1	0.1	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA		0.000005未満											
	8	残留塩素	0.1	0.1	0.1										mg/l
	8	気温	11.0	13.3	18.4										℃
	8	水温	8.4	12.1	16.4										℃

番号	年度	検査項目 **(羽広山)**	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日										
1	8	一般細菌	0	0	0										個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性										
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物			0.0003未満										mg/l
4	8	水銀及びその化合物			0.00005未満										mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物			0.001未満										mg/l
6	8	鉛及びその化合物			0.001未満										mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物			0.001未満										mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物			0.002未満										mg/l
9	8	亜硝酸態窒素			0.004未満										mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			0.001未満										mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.1未満										mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物			0.05未満										mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物			0.1未満										mg/l
14	8	四塩化炭素			0.0002未満										mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0.005未満										mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0002未満										mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.0002未満										mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0002未満										mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0002未満										mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ			0.0002未満										mg/l
21	8	塩素酸			0.10										mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
26	8	臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.001未満										mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ			0.001未満										mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			0.005未満										mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物			0.01未満										mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物			0.02										mg/l
34	8	鉄及びその化合物			0.01										mg/l
35	8	銅及びその化合物			0.01未満										mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物			4.4										mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物			0.005未満										mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	3.6	3.5	3.6										mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			23										mg/l
40	8	蒸発残留物			74										mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤			0.02未満										mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ			0.000001未満										mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類			0.0005未満										mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満										mg/l
47	8	ｐH値	7.4	7.6	7.3										
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし										
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満										度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満										度
52	8	PFOS・PFOA			0.000005未満										
	8	残留塩素	0.2	0.2	0.2										mg/l
	8	気温	10.0	12.0	18.0										℃
	8	水温	9.0	12.0	17.0										℃