

番号	年度 検査項目 (斑尾簡水)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
				4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日			
1	7 一般細菌	100	個／ml	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	7 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	7 かドミム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	7 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.0005未満							mg/l
5	7 セン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	7 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	7 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	7 六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	7 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	7 ジン化物イオウ及び塩化ジン	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			mg/l
11	7 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.5							mg/l
12	7 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	7 カルシウム及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	7 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	7 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	7 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ:	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	7 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	7 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	7 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	7 ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	7 塩素酸	0.6	mg/l				0.06未満		0.06未満	0.06未満			0.06未満			mg/l
22	7 クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満			0.002未満			mg/l
23	7 クロホルム	0.06	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			mg/l
24	7 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満			0.002未満			mg/l
25	7 ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			mg/l
26	7 臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			mg/l
27	7 総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.001		0.001	0.001			0.001未満			mg/l
28	7 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満			0.002未満			mg/l
29	7 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			mg/l
30	7 ブロモホルム	0.09	mg/l				0.001		0.001	0.001			0.001未満			mg/l
31	7 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満	0.005未満			0.005未満			mg/l
32	7 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
33	7 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	7 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	7 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	7 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l							3.6						mg/l
37	7 マグネシウム及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	7 塩化物イオン	200	mg/l	4.0	5.4	5.7	5.0	3.5	4.9	4.6	4.8	4.9	4.5			mg/l
39	7 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/l						28.0							mg/l
40	7 蒸発残留物	500	mg/l						62							mg/l
41	7 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	7 ジエオシン	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	7 2-メチルイソプロピルオール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	7 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				0.005未満		0.005未満	0.005未満			0.005未満			mg/l
45	7 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	7 有機物等（全有機炭素 (TOC) の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満		mg/l
47	7 pH値	5.8～8.6		7.6	7.0	7.7	7.0	7.4	7.5	7.8	7.7	7.4	7.7			
48	7 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	7 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	7 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度	
51	7 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
	7 残留塩素		mg/l	0.15	0.1	0.1	0.15	0.1	0.2	0.2	0.2	0.15	0.1			mg/l
	7 気温		℃	7.0	18.0	17.0	26.0	21.0	23.0	13.0	4.0	1.0	-1.0			℃
	7 水温		℃	7.0	11.0	13.0	18.0	16.0	22.0	16.0	10.0	7.0	5.0			℃