番号	年度	検査項目（斑尾簡水）	基準値	単位	４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分	単位
	8	検査日			4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月17日	9月8日	10月13日						
1	8	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0						個／ml
2	8	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	8	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	8	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	8	鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	8	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満						mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.47							mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	8	ﾎｳ素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	8	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	8	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	8	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴ	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	8	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	8	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	8	塩素酸	0.6	mg/l				0.06未満		0.06未満	0.06未満						mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満						mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満						mg/l
24	8	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満						mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満						mg/l
26	8	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満						mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満						mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満						mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満						mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満						mg/l
31	8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満	0.005未満						mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	8	鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	8	銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l						3.4							mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	4.0	5.0	4.6	5.1	5.1	4.4	4.8						mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	mg/l						28							mg/l
40	8	蒸発残留物	500	mg/l						66							mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	8	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l				0.005未満		0.005未満	0.005未満						mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						mg/l
47	8	ｐＨ値	5.8～8.6		7.7	7.4	7.7	7.6	7.7	7.5	7.8						
48	8	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	8	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	8	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						度
51	8	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						度
52	8	PFOS・PFOA	0.00005					0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満						
	8	残留塩素		mg/l	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10						mg/l
	8	気温		℃	13.0	13.0	18.0	24.0	25.0	20.0	20.0						℃
	8	水温		℃	9.0	11.0	16.0	21.0	20.0	10.0	10.0						℃