

番号	年度	検査項目 (外観西部)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
		検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月14日	10月5日	11月1日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l								0.0003未満					mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l								0.00005未満					mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
8	3	六価クロム化合物	0.02	mg/l								0.002未満					mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l								0.004未満					mg/l
10	3	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								0.16					mg/l
12	3	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l								0.05未満					mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l								0.1未満					mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l								0.0002未満					mg/l
15	3	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l								0.0002未満					mg/l
17	3	ジクロロメタン	0.02	mg/l								0.0002未満					mg/l
18	3	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
19	3	トリクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
20	3	ベンゼン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満			0.13		0.16	0.09				mg/l
22	3	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満				mg/l
23	3	クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
24	3	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満				mg/l
25	3	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.002		0.001	0.001				mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
27	3	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.003		0.001	0.001				mg/l
28	3	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満				mg/l
29	3	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001		0.001未満	0.001未満				mg/l
30	3	ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
31	3	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満				mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
33	3	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l								0.01未満					mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l								3.8					mg/l
37	3	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
38	3	塩化物イオン	200	mg/l	3.5	3.8	3.8	3.9	3.7	3.8	3.9	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l								23					mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l								76					mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
42	3	ジエタノール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
44	3	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満				mg/l
45	3	フェノール類	0.005	mg/l								0.0005未満					mg/l
46	3	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.7	7.2	7.3	7.4	7.5	7.0	7.0	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	mg/l
	3	気温		℃	-0.5	9.0	13.5	22.0	25.5	17.0	15.5	8.5	5.0	-2.0	-3.5	-2.0	℃
	3	水温		℃	11.5	15.5	19.5	24.0	26.0	25.0	23.5	17.0	10.5	7.5	6.0	6.0	℃

番号	年度 検査項目 (太田南部) 検査日	基準値	単位	4 月分 4月6日	5 月分 5月11日	6 月分 6月1日	7 月分 7月6日	8 月分 8月3日	9 月分 9月14日	1 0 月分 10月5日	1 1 月分 11月9日	1 2 月分 12月7日	1 月分 1月5日	2 月分 2月1日	3 月分 3月1日	単位
1	3 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	3 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	3 セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	3 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	3 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001								mg/l
8	3 六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	3 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	3 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
11	3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.18								mg/l
12	3 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.05未満								mg/l
13	3 砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	3 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	3 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	3 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	3 ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	3 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	3 トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	3 ベンゼン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	3 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満		0.07			0.29		0.11			mg/l
22	3 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
23	3 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満		0.001			0.001未満		0.001未満			mg/l
24	3 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
25	3 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001		0.002			0.001		0.001			mg/l
26	3 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
27	3 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001		0.005			0.002		0.001			mg/l
28	3 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
29	3 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満		0.001			0.001		0.001未満			mg/l
30	3 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満		0.001			0.001未満		0.001未満			mg/l
31	3 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
32	3 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	3 アモニウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	3 鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	3 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	3 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					4.1								mg/l
37	3 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	3 塩化物イオン	200	mg/l	3.1	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.7	3.4	3.4	3.5	4.4	mg/l
39	3 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l					23								mg/l
40	3 蒸発残留物	500	mg/l					66								mg/l
41	3 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	3 ジェオスミン	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	3 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	3 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
45	3 フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	3 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3 pH値	5.8～8.6		7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.2	
48	3 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	3 気温		℃	0.0	8.0	15.0	22.0	25.0	15.0	15.0	15.0	5.0	-2.0	-3.0	-4.0	℃
	3 水温		℃	10.0	14.0	17.0	22.0	25.0	20.0	19.0	16.0	9.0	11.0	12.0	10.0	℃

番号	年度	検査項目（四郷）	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	3	検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月1日	12月7日	1月5日	2月1日	3月8日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	3	ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	3	六価ｸﾛﾛ化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	3	ｼｬﾝ化合物(ﾐﾜ)及び塩化ｼｬﾝ	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.63							mg/l
12	3	ﾌﾗｳｵ及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	3	ﾎﾙﾐﾝ素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	3	1,4-ｼﾞｵｷｼﾍﾞﾝ	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	3	ｼｽ-1,2-ｼﾞｵｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｵｸﾛ	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	3	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	3	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	3	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	3	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満			0.07		0.08		0.06未満			mg/l
22	3	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
23	3	ｸﾛﾛホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
24	3	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
25	3	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
27	3	総ﾄﾘﾎﾟﾒﾀﾝ	0.1	mg/l			0.002			0.003		0.002		0.002			mg/l
28	3	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
29	3	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
30	3	ﾌﾞﾛﾓホルム	0.09	mg/l			0.002			0.003		0.002		0.002			mg/l
31	3	ホルムｱﾙﾃﾞｰﾋﾄﾞ	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
33	3	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	3	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l						3.7							mg/l
37	3	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	3	塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	6.5	8.0	8.2	7.6	7.5	7.2	7.1	6.8	6.8	7.4	6.8	6.6	mg/l
39	3	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300	mg/l						34							mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l						86							mg/l
41	3	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	3	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	3	2-ﾒﾁﾙｲﾉﾎﾞﾙﾆｵｰﾙ	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	3	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
45	3	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	3	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.2	7.5	7.6	7.4	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	3	気温		℃	13.0	11.0	20.0	22.0	27.0	23.0	22.0	12.0	7.0	2.0	3.0	6.0	℃
	3	水温		℃	11.0	15.0	17.0	20.0	23.0	22.0	21.0	16.0	10.0	7.0	5.0	5.0	℃

番号	年度	検査項目 (中谷)	基準値	単位	4 月分 4月13日	5 月分 5月18日	6 月分 6月10日	7 月分 7月13日	8 月分 8月10日	9 月分 9月14日	1 0 月分 10月12日	1 1 月分 11月9日	1 2 月分 12月14日	1 月分 1月11日	2 月分 2月8日	3 月分 3月9日	単位
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満									mg/l
5	3	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	3	ﾋ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
8	3	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	3	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満		0.001未満				mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.15									mg/l
12	3	ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.05									mg/l
13	3	ﾎﾙﾑ素及びその化合物	1	mg/l				0.1未満									mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	3	1,4-ｼﾞﾝｵｷｬﾝ	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	3	ｼｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾛﾛｴ	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	3	ｼﾞﾝｸﾛﾛﾐﾀﾝ	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	3	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	3	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	3	ﾍﾞﾝｾﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満					0.1		0.09			mg/l
22	3	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満				0.002未満		0.002未満			mg/l
23	3	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l			0.003	0.003				0.001		0.001			mg/l
24	3	ｼﾞﾝｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満				0.002未満		0.002未満			mg/l
25	3	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾐﾀﾝ	0.1	mg/l			0.002	0.002				0.002		0.001			mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満				0.001未満		0.001未満			mg/l
27	3	総ﾄﾘﾎﾛﾐﾀﾝ	0.1	mg/l			0.007	0.007				0.005		0.003			mg/l
28	3	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満				0.002未満		0.002未満			mg/l
29	3	ﾌﾞﾛﾓｼﾞﾝｸﾛﾛﾐﾀﾝ	0.03	mg/l			0.002	0.002				0.002		0.001			mg/l
30	3	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l			0.001未満	0.001未満				0.001未満		0.001未満			mg/l
31	3	ﾎﾙﾑﾅﾙﾃﾞﾍﾞﾙﾄ	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満				0.005未満		0.005未満			mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	3	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	3	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l				9.6									mg/l
37	3	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	3	塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	3.6	3.6	3.7	4.6	3.7	3.6	3.7	3.9	3.6	3.6	3.7	4.1	mg/l
39	3	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/l				29									mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l				76									mg/l
41	3	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	3	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	3	2-ﾒﾂﾙｲﾝﾎﾞﾙﾐﾅｰﾙ	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	3	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満			0.005未満		0.005未満				mg/l
45	3	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	3	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.4	7.6	7.1	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2	7.0	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	3	気温		℃	13.0	13.0	24.5	21.0	24.0	18.0	16.0	13.0	-2.0	2.0	-4.0	-1.0	℃
	3	水温		℃	9.0	15.0	20.5	20.0	24.0	21.0	20.0	15.0	9.0	5.0	5.0	5.0	℃

番号	年度	検査項目 (濁池)	検査日	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
1	3	一般細菌		100	個／ml	4月13日	5月18日	6月10日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日	個／ml
2	3	大腸菌		未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	ｶﾞﾐﾝ及びその化合物		0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	3	水銀及びその化合物		0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	3	セレン及びその化合物		0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	3	鉛及びその化合物		0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物		0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
8	3	六価クロム化合物		0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	3	亜硝酸態窒素		0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	3	ｼｬﾝ化合物ｲﾝ及び塩化ｼｬﾝ		0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	mg/l					0.1未満								mg/l
12	3	フッ素及びその化合物		0.8	mg/l					0.05未満								mg/l
13	3	砒素及びその化合物		1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	3	四塩化炭素		0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	3	1,4-ｼﾝｸﾞｵｷｬﾐﾝ		0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	3	ｼｽ-1,2-ｼﾝｸﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾝｸﾞｸﾛﾛﾋﾞ		0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	3	ｼﾝｸﾞｸﾛﾛﾓﾀﾝ		0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	3	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ		0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	3	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ		0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	3	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	3	塩素酸		0.6	mg/l			0.06未満		0.34		0.47			0.06未満			mg/l
22	3	ｸﾛﾛ酢酸		0.02	mg/l			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
23	3	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.06	mg/l			0.003		0.012		0.013		0.001未満				mg/l
24	3	ｼﾝｸﾞｸﾛﾛ酢酸		0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満		0.007		0.002未満				mg/l
25	3	ｼﾝｸﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾓﾀﾝ		0.1	mg/l			0.003		0.006		0.006		0.001				mg/l
26	3	臭素酸		0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
27	3	総ﾄﾘﾎﾛﾓﾀﾝ		0.1	mg/l			0.01		0.026		0.028		0.002				mg/l
28	3	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.03	mg/l			0.002未満		0.003		0.005		0.002未満				mg/l
29	3	ﾌﾞﾛﾓｼﾝｸﾞｸﾛﾛﾓﾀﾝ		0.03	mg/l			0.004		0.008		0.009		0.001未満				mg/l
30	3	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.09	mg/l			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001				mg/l
31	3	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾍﾞｰﾄ		0.08	mg/l			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物		1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	3	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.2	mg/l			0.02		0.04		0.03		0.02未満				mg/l
34	3	鉄及びその化合物		0.3	mg/l			0.09		0.1		0.09		0.04				mg/l
35	3	銅及びその化合物		1	mg/l					0.01								mg/l
36	3	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		200	mg/l					4.1								mg/l
37	3	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.05	mg/l					0.006								mg/l
38	3	塩化物ｲｵﾝ		200	mg/l	3.2	3.4	3.5	4.4	4.0	6.3	3.1	4.1	3.1	4.0	3.2	3.3	mg/l
39	3	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等 (硬度)		300	mg/l					15								mg/l
40	3	蒸発残留物		500	mg/l					32								mg/l
41	3	陰ｲｵﾝ界面活性剤		0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	3	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ		0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	3	2-ﾒﾂｵﾙｲﾙｶﾞﾙﾐﾅｰﾙ		0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	3	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.02	mg/l			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
45	3	ﾌｪﾉｰﾙ類		0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	3	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)		3	mg/l					0.6	0.8	0.6	1.0	0.5	0.4	0.3	0.3	mg/l
47	3	pH値		5.8～8.6		6.9	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	6.8	6.9	6.9	
48	3	味		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度		5	度	0.8	1.2	2.0	1.4	1.8	2.0	1.6	1.6	1.1	0.7	0.6	0.6	度
51	3	濁度		2	度	0.1	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	0.4	0.2	0.1	0.1未満	度
	3	残留塩素			mg/l	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	3	気温			℃	12.0	13.0	27.0	19.0	24.0	18.0	16.0	14.0	-3.0	1.0	-4.0	-2.0	℃
	3	水温			℃	7.0	10.0	18.0	16.0	19.0	19.0	17.0	13.0	8.0	5.0	6.0	6.0	℃

番号	年度 検査項目 (三郷(旭))	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	3 検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月1日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	3 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	3 セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	3 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	3 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
8	3 六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	3 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	3 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							mg/l
11	3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.98								mg/l
12	3 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.05未満								mg/l
13	3 砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	3 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	3 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	3 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	3 ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	3 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	3 トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	3 ペンゼン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	3 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満		0.10	0.11							mg/l
22	3 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							mg/l
23	3 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							mg/l
24	3 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							mg/l
25	3 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001	0.005	0.002	0.002							mg/l
26	3 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							mg/l
27	3 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.003	0.005	0.004	0.004							mg/l
28	3 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							mg/l
29	3 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							mg/l
30	3 ブromホルム	0.09	mg/l			0.002	0.003	0.002	0.002							mg/l
31	3 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							mg/l
32	3 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	3 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	3 鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	3 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	3 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					3.9								mg/l
37	3 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	3 塩化物イオン	200	mg/l	3.2	3.6	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.6	3.7	3.7	3.8	3.7	mg/l
39	3 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l					40								mg/l
40	3 蒸発残留物	500	mg/l					72								mg/l
41	3 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	3 ジェオスミン	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	3 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	3 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							mg/l
45	3 フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	3 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3 pH値	5.8～8.6		7.5	7.7	7.7	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	
48	3 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	mg/l
	3 気温		℃	0.0	11.0	11.0	21.0	23.0	16.0	19.0	7.0	5.0	-3.0	-3.0	-1.0	℃
	3 水温		℃	9.0	13.0	16.0	20.0	24.0	22.0	20.0	15.0	8.0	5.0	5.0	5.0	℃

番号	年度	検査項目（瑞穂南部（丸山））	基準値	単位	4月分 4月6日	5月分 5月11日	6月分 6月1日	7月分 7月6日	8月分 8月3日	9月分 9月7日	10月分 10月5日	11月分 11月1日	12月分 12月7日	1月分 1月11日	2月分 2月8日	3月分 3月8日	単位
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l								0.0003未満					mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l								0.00005未満					mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l								0.001					mg/l
8	3	六価クロム化合物	0.02	mg/l								0.002未満					mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l								0.004未満					mg/l
10	3	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01	mg/l		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満			mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								0.47					mg/l
12	3	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l								0.08					mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l								0.1未満					mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l								0.0002未満					mg/l
15	3	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ	0.04	mg/l								0.0002未満					mg/l
17	3	ジクロロメタン	0.02	mg/l								0.0002未満					mg/l
18	3	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
19	3	トリクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
20	3	ベンゼン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l		0.07	0.06未満				0.07	0.08		0.07			mg/l
22	3	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満					0.002未満	0.002未満		0.002未満			mg/l
23	3	クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満			mg/l
24	3	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満					0.002未満	0.002未満		0.002未満			mg/l
25	3	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001					0.002	0.001		0.001未満			mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満			mg/l
27	3	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001					0.004	0.003		0.001			mg/l
28	3	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満					0.002未満	0.002未満		0.002未満			mg/l
29	3	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満					0.001未満	0.001		0.001未満			mg/l
30	3	ブromホルム	0.09	mg/l		0.001未満					0.002	0.001		0.001			mg/l
31	3	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満					0.005未満	0.005未満		0.005未満			mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
33	3	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l								0.01未満					mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l								12					mg/l
37	3	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
38	3	塩化物イオン	200	mg/l	6.1	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/l								47					mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l		140					140	150		150			mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
42	3	ジエタノール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
44	3	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満					0.005未満	0.005未満		0.005未満			mg/l
45	3	フェノール類	0.005	mg/l								0.0005未満					mg/l
46	3	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	mg/l
	3	気温		℃	12.0	10.0	18.0	20.0	29.0	19.0	19.5	7.0	3.0	-5.0	-5.0	-3.0	℃
	3	水温		℃	12.2	12.3	12.2	12.2	12.5	12.3	12.3	12.2	12.1	12.2	11.9	11.9	℃

番号	年度	検査項目 (神戸)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
		検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月1日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満									mg/l
5	3	ｾﾚﾆ及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001									mg/l
8	3	六価ｶﾐ化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	3	ｼｵﾝ化合物(ｲﾝ及び塩化ｼｵﾝ	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.31									mg/l
12	3	ﾌｬｾﾞ及びその化合物	0.8	mg/l				0.19									mg/l
13	3	ﾎﾙﾐﾝ素及びその化合物	1	mg/l				0.1未満									mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	3	1,4-ｼﾞｵｷｬﾝ	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	3	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛ	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	3	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	3	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	3	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	3	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l		0.12	0.06未満			0.18		0.2					mg/l
22	3	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
23	3	ｸﾛﾛｾﾙﾑ	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
24	3	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
25	3	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l		0.001		0.002				0.001					mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
27	3	総ﾄﾘﾊﾓﾒﾀﾝ	0.1	mg/l		0.001		0.003		0.001		0.001未満					mg/l
28	3	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
29	3	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
30	3	ﾌﾞﾛﾓｾﾙﾑ	0.09	mg/l		0.001未満		0.001		0.001未満		0.001未満					mg/l
31	3	ｾﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	3	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l		0.04		0.02未満		0.02		0.03					mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	3	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l				8.2									mg/l
37	3	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	3	塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	3.8	4.0	4.1	4.2	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.4	mg/l
39	3	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等 (硬度)	300	mg/l				29									mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l		110		120		110		120					mg/l
41	3	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	3	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	3	2-ﾒﾁﾙｲﾉﾎﾞﾙｹｰﾛﾙ	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	3	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
45	3	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	3	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.0	7.4	7.3	
48	3	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	mg/l
	3	気温		℃	5.0	13.0	12.0	22.0	23.0	17.0	13.0	8.0	5.0	-3.0	-7.0	-5.0	℃
	3	水温		℃	10.0	14.0	17.0	22.0	24.0	23.0	22.0	17.0	12.0	6.0	5.0	5.0	℃

番号	年度	検査項目 (関沢)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	3	検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月1日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	ｶﾋﾞ菌及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満									mg/l
5	3	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001									mg/l
8	3	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	3	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.48									mg/l
12	3	ﾌﾏ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.30									mg/l
13	3	ﾎﾙﾑ素及びその化合物	1	mg/l				0.1未満									mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	3	1,4-ｼﾝｸﾞｵｷｬﾐﾝ	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	3	ｼｽ-1,2-ｼﾝｸﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾝｸﾞｸﾛﾛｴ	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	3	ｼﾝｸﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	3	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	3	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	3	ﾍﾞﾝｾﾝ	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満	0.06未満			0.07		0.06未満					mg/l
22	3	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
23	3	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
24	3	ｼﾝｸﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
25	3	ｼﾝｸﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l		0.001		0.002		0.002		0.001					mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
27	3	総ﾄﾘﾎﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l		0.002		0.004		0.004		0.002					mg/l
28	3	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
29	3	ﾌﾞﾛﾐﾝｸﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
30	3	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l		0.001		0.002		0.002		0.001					mg/l
31	3	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞｰﾋﾄﾞ	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	3	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	3	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l				11									mg/l
37	3	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	3	塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	6.1	6.4	6.6	6.6	6.4	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.6	6.5	mg/l
39	3	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/l				46									mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l		140		150		150		150					mg/l
41	3	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	3	ｼﾞｬｵｽｼﾝ	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	3	2-ﾒﾁﾙｲﾝﾄﾞﾙﾐﾅｰﾙ	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	3	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
45	3	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	3	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.3	7.5	7.2	7.6	7.4	7.4	7.3	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.15	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	0.15	mg/l
	3	気温		℃	3.0	9.0	12.0	19.0	23.0	16.0	15.0	8.0	4.0	0.0	0.0	-2.0	℃
	3	水温		℃	12.0	15.0	17.0	21.0	23.0	22.0	20.0	17.0	10.0	8.0	7.0	6.0	℃

年度	検査項目 (佐沢)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
番号	3 検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	3 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	3 セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	3 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	3 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
8	3 六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	3 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	3 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
11	3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.67								mg/l
12	3 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.05未満								mg/l
13	3 砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	3 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	3 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	3 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	3 ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	3 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	3 トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	3 ベンゼン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	3 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満		0.13			0.07		0.07			mg/l
22	3 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
23	3 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
24	3 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
25	3 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001		0.002			0.001未満		0.001未満			mg/l
26	3 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
27	3 総トリクロロメタン	0.1	mg/l			0.002		0.003			0.001		0.001			mg/l
28	3 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
29	3 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
30	3 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001		0.001			0.001		0.001			mg/l
31	3 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
32	3 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	3 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	3 鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	3 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	3 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					4.8								mg/l
37	3 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	3 塩化物イオン	200	mg/l	3.9	4.0	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	4.0	mg/l
39	3 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l					25								mg/l
40	3 蒸発残留物	500	mg/l					70								mg/l
41	3 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	3 ジェオキシン	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	3 2-メチルイソブチルネオール	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	3 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
45	3 フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	3 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3 pH値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	
48	3 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3 残留塩素	mg/l		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	3 気温	℃		1.0	9.0	15.0	22.0	25.0	15.0	14.0	15.0	4.0	-3.0	-6.0	-4.0	℃
	3 水温	℃		11.0	14.0	17.0	21.0	25.0	23.0	21.0	15.0	10.0	6.0	5.0	5.0	℃

番号	年度	検査項目 (小書)	検査日	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
1	3	一般細菌		100	個／ml	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月14日	1月5日	2月8日	3月8日	個／ml
2	3	大腸菌		未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物		0.003	mg/l								0.0003未満					mg/l
4	3	水銀及びその化合物		0.0005	mg/l								0.00005未満					mg/l
5	3	セレン及びその化合物		0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
6	3	鉛及びその化合物		0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物		0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
8	3	六価クロム化合物		0.02	mg/l								0.002未満					mg/l
9	3	亜硝酸態窒素		0.04	mg/l								0.004未満					mg/l
10	3	シアノ化物イオン及び塩化シアノ		0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満					mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	mg/l								0.43					mg/l
12	3	フッ素及びその化合物		0.8	mg/l								0.05未満					mg/l
13	3	砒素及びその化合物		1	mg/l								0.1未満					mg/l
14	3	四塩化炭素		0.002	mg/l								0.0002未満					mg/l
15	3	1,4-ジニトロベンゼン		0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	mg/l								0.0002未満					mg/l
17	3	ジクロロメタン		0.02	mg/l								0.0002未満					mg/l
18	3	テトラクロロエチレン		0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
19	3	トリクロロエチレン		0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
20	3	ベンゼン		0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
21	3	塩素酸		0.6	mg/l			0.06未満			0.13	0.13	0.1					mg/l
22	3	クロロ酢酸		0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満					mg/l
23	3	クロロホルム		0.06	mg/l				0.008		0.001未満	0.001未満	0.001未満					mg/l
24	3	ジクロロ酢酸		0.03	mg/l				0.003		0.002未満	0.002未満	0.002未満					mg/l
25	3	ジブromクロロメタン		0.1	mg/l				0.002		0.002	0.003	0.002					mg/l
26	3	臭素酸		0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満					mg/l
27	3	総トリハロメタン		0.1	mg/l				0.016		0.004	0.007	0.004					mg/l
28	3	トリクロロ酢酸		0.03	mg/l				0.002		0.002未満	0.002未満	0.002未満					mg/l
29	3	ブromジクロロメタン		0.03	mg/l				0.004		0.001未満	0.002	0.002					mg/l
30	3	ブromホルム		0.09	mg/l				0.001未満		0.002	0.002	0.001未満					mg/l
31	3	ホルムアルデヒド		0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満					mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物		1	mg/l								0.01未満					mg/l
33	3	アルミニウム及びその化合物		0.2	mg/l				0.03		0.02未満	0.02	0.05					mg/l
34	3	鉄及びその化合物		0.3	mg/l								0.02					mg/l
35	3	銅及びその化合物		1	mg/l								0.01未満					mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物		200	mg/l								5.0					mg/l
37	3	マンガン及びその化合物		0.05	mg/l								0.0005未満					mg/l
38	3	塩化物イオン		200	mg/l	6.3	3.9	3.9	5.2	3.9	6.6	5.4	4.0	6.8	4.1	4.5	7.0	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		300	mg/l								20					mg/l
40	3	蒸発残留物		500	mg/l				120		140	110	66					mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤		0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
42	3	ジエタノール		0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール		0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
44	3	非イオン界面活性剤		0.02	mg/l				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満					mg/l
45	3	フェノール類		0.005	mg/l								0.0005未満					mg/l
46	3	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)		3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2	0.2未満	mg/l
47	3	pH値		5.8～8.6		7.7	7.5	7.3	7.5	7.3	7.6	7.5	7.3	7.6	7.5	7.4	7.6	
48	3	味		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度		5	度	0.5未満	0.9	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	1.1	0.8	0.5未満	度
51	3	濁度		2	度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素			mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	3	気温			℃	1.0	10.0	12.0	21.0	26.0	16.0	15.0	12.0	-2.0	-4.0	-7.0	-5.0	℃
	3	水温			℃	9.0	10.0	10.0	13.0	13.0	18.0	18.0	12.0	8.0	6.0	4.0	6.5	℃

番号	年度	検査項目 (北端)	検査日	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
1	3	一般細菌		100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌		未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物		0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	3	水銀及びその化合物		0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	3	セレン及びその化合物		0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	3	鉛及びその化合物		0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物		0.01	mg/l					0.002								mg/l
8	3	六価クロム化合物		0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	3	亜硝酸態窒素		0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	3	シアノ化物イオン及び塩化シアノ		0.01	mg/l				0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満				mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	mg/l					0.34								mg/l
12	3	フッ素及びその化合物		0.8	mg/l					0.09								mg/l
13	3	砒素及びその化合物		1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	3	四塩化炭素		0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	3	1,4-ジニトロベンゼン		0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	3	ジクロロメタン		0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	3	トリクロロエチレン		0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	3	トリクロロエチレン		0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	3	ベンゼン		0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	3	塩素酸		0.6	mg/l			0.06未満		0.12	0.1			0.08				mg/l
22	3	クロロ酢酸		0.02	mg/l				0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.002未満				mg/l
23	3	クロロホルム		0.06	mg/l				0.001未満	0.001	0.001未満			0.001未満				mg/l
24	3	ジクロロ酢酸		0.03	mg/l				0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.002未満				mg/l
25	3	ジブロモクロロメタン		0.1	mg/l				0.002	0.002	0.002			0.001未満				mg/l
26	3	臭素酸		0.01	mg/l				0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満				mg/l
27	3	総トリハロメタン		0.1	mg/l				0.003	0.005	0.003			0.001未満				mg/l
28	3	トリクロロ酢酸		0.03	mg/l				0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.002未満				mg/l
29	3	ブロモジクロロメタン		0.03	mg/l				0.001未満	0.001	0.001未満			0.001未満				mg/l
30	3	ブロモホルム		0.09	mg/l				0.001	0.001	0.001			0.001未満				mg/l
31	3	ホルムアルデヒド		0.08	mg/l				0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.005未満				mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物		1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	3	アルミニウム及びその化合物		0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	3	鉄及びその化合物		0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	3	銅及びその化合物		1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物		200	mg/l					9.7								mg/l
37	3	マンガン及びその化合物		0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	3	塩化物イオン		200	mg/l	4.7	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.6	5.7	5.6	5.4	6.1	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		300	mg/l					39								mg/l
40	3	蒸発残留物		500	mg/l				130	110	130			130				mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤		0.2	mg/l					0.002未満								mg/l
42	3	ジエタノール		0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール		0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	3	非イオン界面活性剤		0.02	mg/l				0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.005未満				mg/l
45	3	フェノール類		0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	3	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)		3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値		5.8～8.6		7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.2	
48	3	味		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度		5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度		2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素			mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	3	気温			℃	1.0	9.0	13.0	21.0	24.0	16.0	16.0	9.0	4.0	-2.0	-2.0	-2.0	℃
	3	水温			℃	9.0	12.0	14.0	19.0	22.0	20.0	19.0	16.0	10.0	6.0	5.0	5.0	℃

番号	年度	検査項目 (三郷 (太田))	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	3	検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月1日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	3	六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	3	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満				mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.1未満							mg/l
12	3	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	3	1,4-ジニトロベン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	3	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	3	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	3	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	3	ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満			0.14			0.13				mg/l
22	3	クロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満				mg/l
23	3	クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満	0.001		0.001未満			0.001未満				mg/l
24	3	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満				mg/l
25	3	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満	0.002		0.001			0.001未満				mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満				mg/l
27	3	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満	0.004		0.001			0.001未満				mg/l
28	3	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満				mg/l
29	3	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満	0.001		0.001未満			0.001未満				mg/l
30	3	ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満				mg/l
31	3	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満		0.005未満			0.005未満				mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
33	3	アrsenium及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l						0.01							mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						3.5							mg/l
37	3	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	3	塩化物イオン	200	mg/l	3.3	3.6	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l						13							mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l						62							mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	3	ジエタノール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	3	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満		0.005未満			0.005未満				mg/l
45	3	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	3	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		6.7	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	mg/l
	3	気温		℃	5.0	11.0	15.0	21.5	26.0	19.0	18.0	11.0	6.0	2.0	3.0	4.0	℃
	3	水温		℃	4.0	7.0	9.0	11.0	14.0	13.5	13.0	9.0	7.0	4.0	3.0	2.0	℃

番号	年度	検査項目 (温井)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	3	検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月1日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l		0.0003未満											mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l		0.00005未満											mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l		0.001未満											mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l		0.001未満											mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l		0.001未満											mg/l
8	3	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l		0.002未満											mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		0.004未満											mg/l
10	3	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l		0.1未満											mg/l
12	3	ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l		0.05未満											mg/l
13	3	ﾎﾟﾂ素及びその化合物	1	mg/l		0.1未満											mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l		0.0002未満											mg/l
15	3	1,4-ｼﾞﾝｸﾞｵｷｬﾝ	0.05	mg/l		0.005未満											mg/l
16	3	ｼｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛｴﾋﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛｴ	0.04	mg/l		0.0002未満											mg/l
17	3	ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾓﾀﾝ	0.02	mg/l		0.0002未満											mg/l
18	3	ﾃﾄﾗｸﾞﾛﾛｴﾋﾚﾝ	0.01	mg/l		0.0002未満											mg/l
19	3	ﾄﾘｸﾞﾛﾛｴﾋﾚﾝ	0.01	mg/l		0.0002未満											mg/l
20	3	ﾍﾞﾝゼﾝ	0.01	mg/l		0.0002未満											mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l		0.08	0.06未満		0.11		0.06未満						mg/l
22	3	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満	0.002未満		0.002未満						mg/l
23	3	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001		0.001未満						mg/l
24	3	ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満	0.002未満		0.002未満						mg/l
25	3	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾞﾛﾛﾓﾀﾝ	0.1	mg/l		0.001未満		0.001	0.001		0.001						mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
27	3	総ﾄﾘﾎﾛﾓﾀﾝ	0.1	mg/l		0.001未満		0.001	0.002		0.001						mg/l
28	3	ﾄﾘｸﾞﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満	0.002未満		0.002未満						mg/l
29	3	ﾌﾞﾛﾓｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾓﾀﾝ	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
30	3	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
31	3	ﾎﾙﾑﾙﾃﾞｰﾄﾞ	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満						mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l		0.001未満											mg/l
33	3	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l		0.02未満											mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l		0.01未満											mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l		0.01未満											mg/l
36	3	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l		3.6											mg/l
37	3	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l		0.005未満											mg/l
38	3	塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	3.2	3.4	3.5	3.6	3.4	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	mg/l
39	3	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等 (硬度)	300	mg/l		20											mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l		68											mg/l
41	3	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l		0.02未満											mg/l
42	3	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l		0.000001未満											mg/l
43	3	2-ﾒﾂﾙｲﾝﾄﾞﾙﾐﾅｰﾙ	0.00001	mg/l		0.000001未満											mg/l
44	3	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満						mg/l
45	3	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l		0.0005未満											mg/l
46	3	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	3	気温		℃	8.0	13.0	14.0	23.0	20.0	22.0	17.0	11.0	7.0	5.0	5.0	5.0	℃
	3	水温		℃	10.0	11.0	14.0	18.0	19.0	18.0	16.0	13.0	8.0	6.0	6.0	6.0	℃

年度	検査項目（上表）	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	3 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.0005未満							mg/l
5	3 セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	3 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	3 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	3 六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	3 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	3 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
11	3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.1未満							mg/l
12	3 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	3 砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	3 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	3 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	3 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	3 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	3 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	3 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	3 ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	3 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満			0.16			0.12	0.13			mg/l
22	3 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
23	3 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
24	3 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
25	3 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001			0.001未満	0.001			mg/l
26	3 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
27	3 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001			0.001未満	0.001			mg/l
28	3 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
29	3 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
30	3 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
31	3 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満			mg/l
32	3 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
33	3 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	3 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	3 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	3 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						4.2							mg/l
37	3 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	3 塩化物イオン	200	mg/l	3.3	3.5	3.5	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.1	mg/l
39	3 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/l						17							mg/l
40	3 蒸発残留物	500	mg/l						86							mg/l
41	3 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	3 ジェオスミン	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	3 2-メチルイソブチレート	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	3 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満			mg/l
45	3 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	3 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3 pH値	5.8～8.6		7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.2	7.5	7.4	
48	3 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3 残留塩素		mg/l	0.30	0.30	0.3	0.3	0.30	0.3	0.2	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	mg/l
	3 気温		℃	6.0	13.0	16.0	23.0	26.0	19.0	18.0	14.0	6.0	1.0	1.0	1.0	℃
	3 水温		℃	10.0	13.0	15.0	22.0	26.0	24.0	21.0	17.0	10.0	6.0	6.0	5.0	℃

番号	年度 検査項目 (下流)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	3 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	3 セレン及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	3 鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	3 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	3 六価クロム化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	3 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	3 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
11	3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l		4.2			3.9		3.7		3.9				mg/l
12	3 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	3 砒素及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	3 四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	3 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	3 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	3 ジクロロメタン	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	3 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	3 トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	3 ベンゼン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	3 塩素酸	0.6	mg/l		0.15			0.08		0.14		0.16				mg/l
22	3 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
23	3 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
24	3 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
25	3 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001			0.001		0.002		0.001				mg/l
26	3 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
27	3 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.003			0.004		0.005		0.003				mg/l
28	3 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
29	3 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
30	3 ブromホルム	0.09	mg/l		0.002			0.003		0.003		0.002				mg/l
31	3 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
32	3 亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	3 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	3 鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	3 銅及びその化合物	1	mg/l							0.02						mg/l
36	3 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l							4.7						mg/l
37	3 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	3 塩化物イオン	200	mg/l	4.5	4.7	4.8	4.8	4.4	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	mg/l
39	3 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l							31						mg/l
40	3 蒸発残留物	500	mg/l							92						mg/l
41	3 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	3 ジェオスミン	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	3 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	3 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
45	3 フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	3 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3 pH値	5.8～8.6		6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	6.4	6.2	
48	3 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	mg/l
	3 気温		℃	8.0	14.0	19.0	22.0	25.0	22.0	20.0	16.0	10.0	5.0	5.0	6.0	℃
	3 水温		℃	9.5	13.5	18.0	22.0	25.0	22.5	21.0	15.0	10.0	6.5	5.5	6.5	℃

番号	年度	検査項目 (藤沢)	基準値	単位	4 月分 4月6日	5 月分 5月11日	6 月分 6月1日	7 月分 7月6日	8 月分 8月3日	9 月分 9月7日	1 0 月分 10月5日	1 1 月分 11月1日	1 2 月分 12月7日	1 月分 1月5日	2 月分 2月1日	3 月分 3月1日	単位
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	3	六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	3	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満	0.001未満		0.001未満				mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.18							mg/l
12	3	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	3	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	3	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	3	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	3	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	3	ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満			0.06		0.06未満		0.08			mg/l
22	3	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
23	3	クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
24	3	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
25	3	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001		0.001未満		0.001			mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
27	3	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001		0.001未満		0.001			mg/l
28	3	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
29	3	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
30	3	ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
31	3	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01							mg/l
33	3	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						3.4							mg/l
37	3	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	3	塩化物イオン	200	mg/l	3.6	3.9	3.8	3.9	3.7	3.8	3.9	3.7	3.9	3.8	3.9	4.0	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l						21							mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l						63							mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	3	ジエタノール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	3	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満	0.005未満		0.005未満				mg/l
45	3	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	3	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.6	7.3	7.6	7.7	7.3	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	3	気温		℃	7.5	15.0	17.5	24.0	27.0	20.0	20.0	13.0	7.0	4.0	5.0	6.0	℃
	3	水温		℃	7.5	11.0	13.0	15.0	17.0	15.5	12.5	9.5	6.5	5.0	5.0	5.0	℃

番号	年度	検査項目 (栲山)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
		3 検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日	
1		3 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2		3 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3		3 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l								0.0003未満					mg/l
4		3 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l								0.00005未満					mg/l
5		3 セレン及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
6		3 鉛及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
7		3 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
8		3 六価クロム化合物	0.02	mg/l								0.002未満					mg/l
9		3 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l								0.004未満					mg/l
10		3 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
11		3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								0.29					mg/l
12		3 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l								0.05未満					mg/l
13		3 砒素及びその化合物	1	mg/l								0.1未満					mg/l
14		3 四塩化炭素	0.002	mg/l								0.0002未満					mg/l
15		3 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
16		3 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04	mg/l								0.0002未満					mg/l
17		3 ジクロロメタン	0.02	mg/l								0.0002未満					mg/l
18		3 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
19		3 トリクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
20		3 ベンゼン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
21		3 塩素酸	0.6	mg/l						0.24		0.25		0.18			mg/l
22		3 クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
23		3 クロロホルム	0.06	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
24		3 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
25		3 ジブチルクロロメタン	0.1	mg/l				0.002		0.003		0.002		0.001			mg/l
26		3 臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
27		3 総トリクロロメタン	0.1	mg/l				0.005		0.006		0.004		0.002			mg/l
28		3 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
29		3 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.001		0.001		0.001未満		0.001未満			mg/l
30		3 ブロモホルム	0.09	mg/l				0.002		0.002		0.002		0.001			mg/l
31		3 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
32		3 亜鉛及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
33		3 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
34		3 鉄及びその化合物	0.3	mg/l								0.01未満					mg/l
35		3 銅及びその化合物	1	mg/l								0.01					mg/l
36		3 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l								3.5					mg/l
37		3 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
38		3 塩化物イオン	200	mg/l	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9	mg/l
39		3 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l								15					mg/l
40		3 蒸発残留物	500	mg/l								48					mg/l
41		3 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
42		3 ジェオスミン	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
43		3 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
44		3 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
45		3 フェノール類	0.005	mg/l								0.0005未満					mg/l
46		3 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47		3 pH値	5.8～8.6		7.2	7.1	7.2	7.5	7.4	7.4	7.0	7.3	7.5	6.9	7.3	7.3	
48		3 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49		3 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50		3 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51		3 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
		3 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
		3 気温		℃	5.0	11.0	14.0	23.0	24.0	18.0	17.0	15.0	5.0	3.0	3.0	5.0	℃
		3 水温		℃	6.0	8.0	12.0	16.0	18.0	18.0	18.0	13.0	8.0	4.0	4.0	6.0	℃

番号	年度	検査項目 (西大滝)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	3	検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l								0.0003未満					mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l								0.00005未満					mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
8	3	六価クロム化合物	0.02	mg/l								0.002未満					mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l								0.004未満					mg/l
10	3	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								0.15					mg/l
12	3	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l								0.05未満					mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l								0.1未満					mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l								0.0002未満					mg/l
15	3	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l								0.0002未満					mg/l
17	3	ジクロロメタン	0.02	mg/l								0.0002未満					mg/l
18	3	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
19	3	トリクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
20	3	ベンゼン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l					0.16			0.11	0.17				mg/l
22	3	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満				mg/l
23	3	クロロホルム	0.06	mg/l				0.006		0.004		0.003	0.003				mg/l
24	3	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.003		0.002未満		0.002未満	0.002未満				mg/l
25	3	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.002		0.004		0.003	0.002				mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
27	3	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.012		0.012		0.009	0.008				mg/l
28	3	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満				mg/l
29	3	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l				0.004		0.004		0.003	0.003				mg/l
30	3	ブromホルム	0.09	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
31	3	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満				mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
33	3	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l								0.01未満					mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l								0.01					mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l								4.4					mg/l
37	3	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
38	3	塩化物イオン	200	mg/l	4.3	4.4	4.3	5.3	4.5	4.5	5.7	4.6	5.3	9.5	4.6	4.7	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l								22					mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l								54					mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
42	3	ジエタノール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
44	3	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満				mg/l
45	3	フェノール類	0.005	mg/l								0.0005未満					mg/l
46	3	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		6.8	6.8未満	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.8	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.25	0.2	2.0	0.15	0.2	mg/l
	3	気温		℃	1.4	10.6	13.5	21.1	26.3	15.4	15.0	16.0	4.7	-1.6	-2.5	-1.1	℃
	3	水温		℃	8.2	11.9	13.8	19.3	23.5	22.4	20.5	14.4	9.7	5.5	5.2	4.7	℃

年度	検査項目 (羽広山)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
番号	検査日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月1日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	
1	3 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	3 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	3 セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	3 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	3 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	3 六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	3 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	3 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
11	3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.1未満							mg/l
12	3 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	3 砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	3 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	3 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	3 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	3 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	3 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	3 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	3 ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	3 塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満				0.11			0.09	0.08			mg/l
22	3 クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
23	3 クロロホルム	0.06	mg/l				0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
24	3 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
25	3 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.002		0.001未満			0.001	0.001未満			mg/l
26	3 臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
27	3 総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.004		0.001未満			0.001	0.001未満			mg/l
28	3 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
29	3 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l				0.001		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
30	3 ブromホルム	0.09	mg/l				0.001		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
31	3 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満			mg/l
32	3 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
33	3 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	3 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	3 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	3 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						4.1							mg/l
37	3 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	3 塩化物イオン	200	mg/l	3.2	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	mg/l
39	3 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/l						21							mg/l
40	3 蒸発残留物	500	mg/l						76							mg/l
41	3 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	3 ジェオキシン	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	3 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	3 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満			mg/l
45	3 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	3 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3 pH値	5.8～8.6		7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6	7.6	7.5	7.1	7.4	
48	3 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	3 気温		℃	1.0	9.0	13.0	21.0	21.0	16.0	15.0	8.0	4.0	-2.0	-1.0	1.0	℃
	3 水温		℃	4.0	11.0	15.0	20.0	24.0	19.0	17.0	10.0	3.0	3.0	2.0	3.0	℃