

| 番号 | 年度 検査項目 (斑尾簡水)                    | 基準値     | 単位   | 4 月分  | 5 月分  | 6 月分  | 7 月分    | 8 月分  | 9 月分       | 1 0 月分 | 1 1 月分 | 1 2 月分  | 1 月分    | 2 月分  | 3 月分  | 単位   |
|----|-----------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|---------|-------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|------|
|    | 4 検査日                             |         |      | 4月12日 | 5月17日 | 6月14日 | 7月12日   | 8月9日  | 9月13日      | 10月11日 | 11月8日  | 12月13日  | 1月10日   | 2月14日 | 3月14日 |      |
| 1  | 4 一般細菌                            | 100     | 個／ml | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0          | 0      | 0      | 0       | 0       | 0     | 0     | 個／ml |
| 2  | 4 大腸菌                             | 未検出     |      | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 陰性      | 陰性    | 陰性         | 陰性     | 陰性     | 陰性      | 陰性      | 陰性    | 陰性    |      |
| 3  | 4 カドミウム及びその化合物                    | 0.003   | mg/l |       |       |       |         |       | 0.0003未満   |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 4  | 4 水銀及びその化合物                       | 0.0005  | mg/l |       |       |       |         |       | 0.00005未満  |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 5  | 4 セレン及びその化合物                      | 0.01    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.001未満    |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 6  | 4 鉛及びその化合物                        | 0.01    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.001未満    |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 7  | 4 ヒ素及びその化合物                       | 0.01    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.001未満    |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 8  | 4 六価クロム化合物                        | 0.02    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.002未満    |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 9  | 4 亜硝酸態窒素                          | 0.04    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.004未満    |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 10 | 4 シアン化物イオン及び塩化シアン                 | 0.01    | mg/l |       |       |       | 0.001未満 |       | 0.001未満    |        |        | 0.001未満 | 0.001未満 |       |       | mg/l |
| 11 | 4 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                   | 10      | mg/l |       |       |       |         |       | 0.44       |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 12 | 4 フッ素及びその化合物                      | 0.8     | mg/l |       |       |       |         |       | 0.05未満     |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 13 | 4 砒素及びその化合物                       | 1       | mg/l |       |       |       |         |       | 0.1未満      |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 14 | 4 四塩化炭素                           | 0.002   | mg/l |       |       |       |         |       | 0.0002未満   |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 15 | 4 1,4-ジニキシン                       | 0.05    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.005未満    |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 16 | 4 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ | 0.04    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.0002未満   |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 17 | 4 ジクロロメタン                         | 0.02    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.0002未満   |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 18 | 4 テトラクロロエチレン                      | 0.01    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.0002未満   |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 19 | 4 トリクロロエチレン                       | 0.01    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.0002未満   |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 20 | 4 ベンゼン                            | 0.01    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.0002未満   |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 21 | 4 塩素酸                             | 0.6     | mg/l |       |       |       | 0.06未満  |       | 0.06未満     |        |        | 0.06未満  | 0.06未満  |       |       | mg/l |
| 22 | 4 クロロ酢酸                           | 0.02    | mg/l |       |       |       | 0.002未満 |       | 0.002未満    |        |        | 0.002未満 | 0.002未満 |       |       | mg/l |
| 23 | 4 クロロホルム                          | 0.06    | mg/l |       |       |       | 0.001未満 |       | 0.001未満    |        |        | 0.001未満 | 0.001未満 |       |       | mg/l |
| 24 | 4 ジクロロ酢酸                          | 0.03    | mg/l |       |       |       | 0.002未満 |       | 0.002未満    |        |        | 0.002未満 | 0.002未満 |       |       | mg/l |
| 25 | 4 ジブromクロロメタン                     | 0.1     | mg/l |       |       |       | 0.001未満 |       | 0.001未満    |        |        | 0.001未満 | 0.001未満 |       |       | mg/l |
| 26 | 4 臭素酸                             | 0.01    | mg/l |       |       |       | 0.001未満 |       | 0.001未満    |        |        | 0.001未満 | 0.001未満 |       |       | mg/l |
| 27 | 4 総トリハロメタン                        | 0.1     | mg/l |       |       |       | 0.003   |       | 0.001未満    |        |        | 0.001未満 | 0.001   |       |       | mg/l |
| 28 | 4 トリクロロ酢酸                         | 0.03    | mg/l |       |       |       | 0.002未満 |       | 0.002未満    |        |        | 0.002未満 | 0.002未満 |       |       | mg/l |
| 29 | 4 ブromジクロロメタン                     | 0.03    | mg/l |       |       |       | 0.001未満 |       | 0.001未満    |        |        | 0.001未満 | 0.001未満 |       |       | mg/l |
| 30 | 4 ブromホルム                         | 0.09    | mg/l |       |       |       | 0.003   |       | 0.001未満    |        |        | 0.001未満 | 0.001   |       |       | mg/l |
| 31 | 4 ホルムアルデヒド                        | 0.08    | mg/l |       |       |       | 0.005未満 |       | 0.005未満    |        |        | 0.005未満 | 0.005未満 |       |       | mg/l |
| 32 | 4 亜鉛及びその化合物                       | 1       | mg/l |       |       |       |         |       | 0.01未満     |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 33 | 4 アルミニウム及びその化合物                   | 0.2     | mg/l |       |       |       |         |       | 0.02未満     |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 34 | 4 鉄及びその化合物                        | 0.3     | mg/l |       |       |       |         |       | 0.01未満     |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 35 | 4 銅及びその化合物                        | 1       | mg/l |       |       |       |         |       | 0.01未満     |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 36 | 4 ナトリウム及びその化合物                    | 200     | mg/l |       |       |       |         |       | 3.2        |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 37 | 4 マンガン及びその化合物                     | 0.05    | mg/l |       |       |       |         |       | 0.005未満    |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 38 | 4 塩化物イオン                          | 200     | mg/l | 4.5   | 4.7   | 4.4   | 4.8     | 4.5   | 4.3        | 4.3    | 4.3    | 4.4     | 4.3     | 4.3   | 4.4   | mg/l |
| 39 | 4 カルシウム、マグネシウム等（硬度）               | 300     | mg/l |       |       |       |         |       | 26         |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 40 | 4 蒸発残留物                           | 500     | mg/l |       |       |       |         |       | 54         |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 41 | 4 陰イオン界面活性剤                       | 0.2     | mg/l |       |       |       |         |       | 0.02未満     |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 42 | 4 ジェオスミン                          | 0.00001 | mg/l |       |       |       |         |       | 0.000001未満 |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 43 | 4 2-メチルイソボルネオール                   | 0.00001 | mg/l |       |       |       |         |       | 0.000001未満 |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 44 | 4 非イオン界面活性剤                       | 0.02    | mg/l |       |       |       | 0.005未満 |       | 0.005未満    |        |        | 0.005未満 | 0.005未満 |       |       | mg/l |
| 45 | 4 フェノール類                          | 0.005   | mg/l |       |       |       |         |       | 0.0005未満   |        |        |         |         |       |       | mg/l |
| 46 | 4 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）              | 3       | mg/l | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満   | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満  | 0.2未満  | 0.2未満   | 0.2未満   | 0.2未満 | 0.2未満 | mg/l |
| 47 | 4 p H値                            | 5.8～8.6 |      | 7.9   | 7.8   | 7.9   | 7.8     | 7.9   | 7.8        | 7.7    | 7.9    | 7.8     | 7.7     | 7.8   | 7.8   |      |
| 48 | 4 味                               | 異常なし    |      | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  |      |
| 49 | 4 臭気                              | 異常なし    |      | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  |      |
| 50 | 4 色度                              | 5       | 度    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満   | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 度    |
| 51 | 4 濁度                              | 2       | 度    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 度    |
|    | 4 残留塩素                            |         | mg/l | 0.15  | 0.15  | 0.2   | 0.1     | 0.1   | 0.1        | 0.15   | 0.1    | 0.15    | 0.1     | 0.1   | 0.1   | mg/l |
|    | 4 気温                              |         | ℃    | 19.0  | 12.0  | 16.0  | 24.0    | 26.0  | 26.0       | 13.0   | 13.0   | 3.0     | -2.0    | -1.0  | 1.0   | ℃    |
|    | 4 水温                              |         | ℃    | 10.0  | 10.0  | 12.0  | 15.0    | 16.0  | 14.0       | 12.0   | 10.0   | 7.0     | 5.5     | 5.0   | 6.0   | ℃    |