

**市営飯山シャンツェ整備事業基本設計業務委託に係る  
公募型プロポーザルに対する質問及び回答**

No.	質問内容	回答
1	<p>「要領 4 参加資格 ※協力企業」について 様式 2-2 に記載する際は事業者名を記載しない、様式 4 には事業者を記載するでよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みの通りです。 様式 2-2 の体系図へは、協力を依頼する業務を記載し協力会社名については（例：業者 A）等としてください。 また、様式 4 と様式 2-2 の協力会社を照らし合わせることができる様に、様式 4 の所属・役職欄へは〇〇会社（例：業者 A）等を入力してください。</p>
2	<p>「要領 8 技術提案書等の提出 (3) 技術提案書に係る留意事項」について 概算事業費及び整備工程は「基本設計」のことについて記載すればよろしいでしょうか。</p>	<p>技術提案書には 1. 基本設計の「スケジュール・実施体制」 2. 提案内容の「整備工程・概算事業費」 をご提示ください。</p>
3	<p>「要領 14 その他留意事項 (5)」について 公表する際はあらかじめ協議させていただけるでしょうか。</p>	<p>提出書類を公表する場合には、事前に協議いたします。</p>
4	<p>インフラ関係について 現在、サマーヒルで使用している水源は水道水でしょうか。その場合、現在の供給量は判るでしょうか。</p>	<p>水道水を受水槽（40 t）へ溜めてミディアムヒル・スモールヒルでサマージャンプ用として使用しています。</p>
5	<p>インフラ関係について 現在、施設内で使用されている電力は、散水ポンプ、スロープカーが主と思われませんが、このほかに容量の大きな電力を消費する施設はあるでしょうか。その場合、電力量を判る範囲で提示願います。</p>	<p>施設内で使用している主な機器としては、スロープカー、散水用ポンプ、ナイター照明があります。</p>

6	<p>競技人口について</p> <p>飯山シャンツェをベースにしている小学生、中学生、高校生、その他（大学生、社会人等）の競技人口について各々の人員を判る範囲で提示願います。</p>	<p>令和5年度の市営飯山シャンツェ利用者数は1913人です。内1/4は一般（大学生、社会人）となります。</p>
7	<p>仕様書の内容について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4(3)ア) 最新競技規則に準拠したプロフィールを検討するのでしょうか。</li> <li>・4(3)イ) 地形図をベースとして平面図・縦断図を作成する旨の記載がありますが、電子データ(CADで利用できるファイル)を提供いただけるのでしょうか。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整備の方向性を検討した結果により、プロフィールの検討が必要な場合もあります。</li> <li>2. 建設当時の設計図面を紙で提供します。</li> </ol>
8	<p>既存スロープカーの概要がわかる資料を提供して頂けますでしょうか。</p>	<p>飯山市ホームページのシャンツェプロポーザル参考資料へ掲載します。</p>
9	<p>敷地境界のわかる図面等を交付して頂けませんでしょうか。</p>	<p>基本設計業務受託者へお渡しする予定です。</p>
10	<p>ノーマルヒルにインラン冷却設備を設置した場合、400Vの動力が必要となりますが、当敷地への引き込みは可能でしょうか。</p>	<p>可能です。</p>
11	<p>ノーマルヒルをオールシーズン化した場合、散水用水が大幅に増えますが、現在のミディアムヒル、スモールヒルの散水用水源の容量は十分にありませんでしょうか。足りない場合、貯水相当を新設することは可能でしょうか。</p>	<p>No.4と同様です。また、新設も可能です。</p>